



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

WOOŚ.420.33.2026.MS

Gorzów Wielkopolski, 4 sierpnia 2026 r.

Załącznik do decyzji z 4 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.33.2026.MS

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wody na działce nr 99/3 obręb Żubrów, gmina Sulęcín, powiat sulęciński. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednostki Wojskowej nr 1986 Wędrzyn – Obozowisko nr 2. Studnia nr 2 będzie stanowić studnię awaryjną eksploatowaną naprzemiennie z istniejącą studnią nr 1. Nowoprojektowany otwór studzienny uzbrojony będzie w obudowę naziemną z tworzywa sztucznego zabezpieczającą przed przedostaniem się do otworu studziennego zanieczyszczeń powierzchniowych oraz w urządzenia do poboru wody (pompa głębinowa o wydajności do 30 m³/h) i kontroli pracy studni.

Parametry projektowanej studni nr 2:

- wydajność: 30 m³/h,
- depresja: ok. 2 m,

- promień leja depresji: 75,42 m,
- głębokość: 50 m p.p.t.

Planowany roczny pobór wody z przedmiotowego ujęcia wynosić będzie do 131 400 m³/rok.

Agnieszka Nowak

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
/-dokument podpisany elektronicznie-/