



Informacja


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie z 13.07.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Rąbiń zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości Łuszkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Rąbiń informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru manganu.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji.

Piotr Zielonka

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/