



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.371.2026.DK
Płock, dnia 24 września 2026 r.

INFORMACJA NR HKN/14/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 24 września 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zdówrz, gmina Łąck, zasilającego następujące miejscowości: Zdówrz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania cząstkowego Nr LBW 00191/2026 z dnia 24 września 2026 r. do sprawozdania Nr LBW 00185/2026 z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zdówrz, gmina Łąck, w związku z ponadnormatywną wartością parametru liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. Na podstawie sprawozdania cząstkowego Nr LBW 00191/2026 z dnia 24 września 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 22 września 2026 r., w punkcie poboru: kran w hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody Zdówrz, 09-520 Łąck, stwierdzono wartość parametru liczba bakterii grupy coli: 9 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml wody). W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków i Escherichia coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sfluikiwania toalet.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/