



K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie

w dniu 26 maja 2025 roku

**stwierdza, że woda w niecce basenowej – w wannie z hydromasażem
nie nadaje się do kąpieli oraz nakazuje natychmiastowe wyłączenie jej z użytkowania
w obiekcie Basen Miejski „Świewoda” ul. Sulechowska 6, 66-200 Świebodzin.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z niecki basenowej – wanna z hydromasażem z systemu cyrkulacji stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r. poz. 1230).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie**
mgr Arleta Miśkiewicz