

Górzno, dnia 17.04.2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA NR 9

W odpowiedzi na złożone zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu **15.04.2025** r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2025/BZP 00169225/01, nazwa zamówienia: „**Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby ośrodka dziennego dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz dla osób dorosłych**”, na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy kurtyny powietrzne należy wliczać do wyceny? Jeśli tak, prosimy o podanie typu i parametrów kurtyny.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w należy uwzględnić kurtyny powietrzne o następujących parametrach:

- 1) długość 1,0 m o wydajności 1800 m³/h – 2 komplety,
- 2) długość 2,0 m o wydajności 4500 m³/h – 1 komplet.

Powyższe kurtyny powietrzne zostaną dodane do skorygowanego przedmiaru robót instalacyjnych branży sanitarnej. Skorygowany przedmiar robót instalacyjnych w branży sanitarnej (załącznik nr 9B do SWZ) zostanie podany do wiadomości w trybie art. 137 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

DYKALCICH
SP ZOZ MSWA CENTRUM REABILITACJI
W BIERZUNIE
mgr Magdalena Wilk

Zamawiający