Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.11.20.2026
Brzozów, 19.11.2026

Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu >100 m^3/d Golcowa zaopatrującego w wodę ok. 2317 osób miejscowości Domaradz i Golcowa

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu >100 m^3/d Golcowa w punkcie poboru - stacja uzdatniania wody stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonowego w ilości 0,71 mg/l, manganu 170 µg/l oraz żelaza 449 µg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 2. Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne Lp. 4, 5 i 15) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) wartość parametryczna dla jonu amonowego wynosi 0,50 mg/l, dla manganu 50 µg/l, natomiast dla żelaza 200 µg/l.

W związku z powyższym zobowiązano Gminę Domaradz do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Podwyższone stężenia jonów amonowych, manganu i żelaza w wodzie mogą powodować pogorszenie skuteczności dezynfekcji i filtracji, zmianę smaku, zapachu, barwy oraz mętności wody, a także powstawanie osadów i przebarwień. Dodatkowo osady żelaza mogą prowadzić do awarii sieci wodociągowej, spadku ciśnienia oraz pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody.

Po przeanalizowaniu stwierdzonego przekroczenia w wodociągu uznaje się, że rodzaj kwestionowanych parametrów w wodzie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie powiadomi odrębnym komunikatem.



Zofia Cwynar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Podpisano elektronicznie

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów
+48 13 43 414 59
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32