Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczecinie

Szczecin, 15.09.2026 r.
HK.9020.14.4.3.2026


KOMUNIKAT Nr 4
o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę w Szpitalu „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia indywidualnego ujęcia wody w Szpitalu „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru żelaza w ilości 246 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 200 µg/l.

Komunikat dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Niezgodność z wartością parametryczną żelaza w wodzie może wpływać na właściwości organoleptyczne spożywanej wody (nieznaczna zmiana barwy i smaku), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów - woda może być wykorzystywana do celów spożywczych, higieniczno-sanitarnych.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Karina Tatarata
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6 | 71-342 Szczecin
+48 91 487 03 13
adres e-mail psse.szczecin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-21767-85608-VIDDT-31