



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

KOMUNIKAT NR 12/2026

Olecko, dn. 10.08.2026 r.

**Dotyczący odbiorców wody z wodociągu Olecko z 6 miejscowości:
Szczecinki, Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Borawskie, Borawskie Małe, Raczki Wielkie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku po otrzymaniu sprawozdań z badań wody **przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Olecko** zarządzanego przez Prezesa PWiK Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17, stwierdza:

zgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (78 jtk/1ml).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia zaleca się, aby liczba kolonii w 22°C nie przekraczała:

- 1) 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
- 2) 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Woda może być używana bez ograniczeń do celów spożywczych oraz gospodarczych.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Olecko.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
ul. Wojska Polskiego 13 | 19-400 Olecko
+48 87 520 30 55
adres e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-87505-28863-VUFRD-30