



INFORMACJA
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu
z 12.08.2026 r.
w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Stefanowo, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości:

- Szelejewo Drugie,
- Stefanowo,
- Bielawy Szelejewskie,
- Anteczków,
- Szelejewo Pierwsze – czworaki przy parku,
- Szelejewo Pierwsze – numery posesji: 14A, 16, 12, 15.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, na podstawie wyniku badania jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Stefanowo, informuje, że stwierdzono niezgodność w zakresie parametru liczba kolonii w 22°C. W badanej próbce po 72 godzinach inkubacji stwierdzono >300 jtk/ml.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dla parametru liczba kolonii w 22°C określono wartość parametryczną „bez nieprawidłowych zmian”, przy czym w przypadku wody w kranie u konsumenta zalecana wartość wynosi 200 jtk/ml.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.



Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków i napojów,
- mycia surowych warzyw i owoców,
- mycia zębów,
- mycia naczyń i przyborów kuchennych,
- kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być wykorzystywana do codziennego mycia ciała, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych, które nie wiążą się z jej spożyciem ani kontaktem z żywnością.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dotyczy wszystkich konsumentów korzystających z wody na ww. obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu
Magdalena Sadowska
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
/dokument podpisany elektronicznie/