Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

HK.9020.3.78.2026.KR
Bartoszyce, 2 listopada 2026 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Bisztynek zaopatrującej miejscowości: Bisztynek, Bisztynek-kolonia, Troszkowo, Łędławki, Warmiany, Wozławki, Dąbrowa, Paluzy, Kokoszewo, Krzewina, Sułowo, Winiec


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że na podstawie przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego badań jakości wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia Bisztynek stwierdzono **niezgodność z wartością parametryczną ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu (73 µg/l).** Dopuszczalna wartość manganu według rozporządzenia to 50 µg /l.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na jakość organoleptyczną wody obejmując: wzrost barwy, przebarwienia pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z wodą, wzrost mętności, przykry smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Mirosława Tabaka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach
ul. Bohaterów Warszawy 12 | 11-200 Bartoszyce
+48 89 762 32 57
adres e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-65059-70325-GGBVC-14