



Bydgoszcz, dnia 4 września 2026 r.

WOO.420.15.2026.DK.13

Załącznik nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.).

- I. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie odcinka linii elektroenergetycznej 110 kV o długości około 5,21 km, od projektowanego stanowiska słupowego nr 65 do istniejącego stanowiska słupowego nr 90/90 (które po przebudowie otrzyma nr 90/84) oraz na wymianie przewodu odgromowego na odcinku istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV o długości około 2,1 km, od stanowiska słupowego nr 90/90 do stacji elektroenergetycznej GPZ Karczyn.
- II. Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- III. Na projektowanym odcinku linii elektroenergetycznej przewidziano zastosowanie seryjnych słupów kratowych oraz zawieszenie przewodów fazowych i odgromowych zgodnie z normą PN-EN 50341-2-22:2022-06. Na istniejącym odcinku linii zakłada się jedynie wymianę przewodu odgromowego AFL-1,7 50 mm² na przewód OPGW 48J.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

dr Ewa Patalas
/-podpisano elektronicznie/