INFORMACJA NR 6

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
z dnia 12 października 2026 roku
w sprawie niezgodności z wartością parametryczną fizykochemicznego parametru wskaźnikowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Osowa Sień zaopatrującego w wodę miejscowość Osowa Sień
gm. Wschowa, powiat wschowski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 3 września 2026 r. (sprawozdanie z badań z dnia 9 października 2026r.) z systemu zaopatrzenia w wodę Osowa Sień w punkcie zgodności zlokalizowanym w Osowej Sieni informuje, że w zbadanej próbce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną fizykochemicznego parametru wskaźnikowego tj.: mangan w ilości 118 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l. Stwierdzona wartość nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli ocena ryzyka wykazała, że stwierdzona niezgodność dotyczy fizykochemicznego parametru wskaźnikowego i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak może pogarszać cechy organoleptyczne wody, w szczególności jej wygląd, smak albo barwę, a także powodować powstawanie osadów lub przebarwień urządzeń sanitarnych.



Oznacza to, że woda może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia oraz celów sanitarnych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
Maria Małgorzata Szablowska

/Dokument podpisany elektronicznie/