

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rybniku**

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9027.3.350.2023

Rybnik, dnia 19.10.2023 r.

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY

nr OL/FHK/OL/MHK/11/23/2

Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku badania wykazały, że próbka wody pobrana w dniu 16.10.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego w Pstrążnej, ul. Szkolna 5, Przedszkole – z kranu w kuchni, (protokół pobrania próbki nr 276/ONS.HKiŚ/2023) w badanym zakresie spełnia wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne, na zasadach udzielonego odstępstwa nr ONS-HKiŚ.9027.3.113.2022 wydanego w dniu 14.04.2023 r., od wymagań dotyczących zawartości podwyższonego stężenia azotanów (NO_3^-) w wodzie (wynik: $41,4 \pm 6$ mg/l; wartość parametryczna 50 mg/l), określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast nie spełnia wymagań mikrobiologicznych ww. rozporządzenia uwagi na nieprawidłowość zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h (wynik: pow. 300 jtk/ml; wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/ml w kranie u konsumenta.)

Na czas ww. zgody na odstępstwo, na okres do 14.10.2024 r., określona została dopuszczalna wartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia na poziomie 75,0 mg/l, która nie spowoduje zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Na podstawie ww. sprawozdania oraz protokołu, działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 3 niniejszego rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, w zakresie zbadanych parametrów, stwierdza:

- warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

S.B.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
PSSE w Rybniku
mgr Wioletta Lubańska-Samborska