

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rybniku

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl

Rybnik, dnia 17.10.2023 r.

ONS-HKiŚ.9027.3.350.2023

ORZECZENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY

nr OL/FHK/OL/MHK/376/23/1/z

Dotyczy: próbki wody pobranej w Pstrążnej, ul. Szkolna 5, Przedszkole - z kranu w kuchni, w dniu 13.10.2023 r. i zbadanej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań ww. próbki wody, dostarczonymi przez Spółkę Wodociągowo – Kanalizacyjną w Pstrążnej, ul. Wyzwolenia 58B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych oznaczeń z uwagi na nieprawidłowość zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h (wynik: pow. 300 jtk/ml; wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/ml w kranie u konsumenta.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie do spożycia na okres do 14.10.2024 r.(decyzja nr ONS-HKiŚ.9027.3.113.2022 z dnia 14.04.2023 r.), gdzie wartość parametryczna azotanów nie może być wyższa niż 75 mg/l.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
PSSE w Rybniku
mgr Wioletta Lubarska-Samborska