



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 28 października 2025 r.

ON-HK.9020.1.751.2025

Sprawę Sylwia Szymańska
prowadzi: +48 63 220 99 08
 sylvia.szymanska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Kleczew II, ul. Białobrodzka za okres od 30.06.2025 r. do 26.10.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kleczew II, ul. Białobrodzka w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie;
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych;
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu;
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia) w tym sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej jakości wody;

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Kleczew II, ul. Białobrodzka w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Kleczew II, ul. Białobrodzka zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości Kleczew ulica: Białobrodzka, Puca, Różana, Konwaliowa, Makowa, Szkolna, Jaśminowa, 11 Listopada, 50-lecia KWB, Fiołkowa, św. Kingi, Hiacyntowa, Solidarności, św. Barbary, ks. Jerzego Popiełuszki;
- wyniki badania wody z lipca, sierpnia i września 2025 r. (sprawozdania z badań Nr W-525-S/2025 z dnia 18.07.2025 r., Nr W-839-S/2025 z dnia 29.08.2025 r., Nr W-1058-1061/2025 z dnia 22.09.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie) potwierdzają brak przekroczeń norm;
- substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2017 r. i 2022 r. (sprawozdanie z badań Nr: BCR/1/4500/2017/RT z dnia 24.07.2017 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach; SB/131356/10/2022, SB/131357/10/2022, SB/131358/10/2022 każde z dnia 26.10.2022 r., SB/149798/12/2022, SB/149799/12/2022 oba z dnia 05.12.2022 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska z siedzibą w Pszczynie) potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

2. Działania naprawcze i nadzorcze

- nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań;
- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.

3. Podsumowanie:

W okresie 30.06.2025 r. do 26.10.2025 r. woda z wodociągu publicznego Kleczew II, ul. Białobrodzka:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów;
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie;
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia;
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie
AE:PL-73484-78553-RWVVR-18.
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie
AE:PL-84373-68841-ETIHG-25.
3. aa