



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 04.09.2025 r.

HKN.9027.1.45.2025.GC

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Dolna 19, 06-230 Różan

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 01.09.2025 r. nr 655844/25/WAW/1 (częściowe) z dnia 03.09.2025 r. (wpłynęło 04.09.2025 r.) sporządzonego przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z punktu zgodności: **Stacja Uzdadniania Wody w Różanie ul. Ostrowska 21 – woda uzdatniona** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego
o produkcji 100-1000 m³/d Różan

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 01.09.2025 r. nr 655844/25/WAW/1 (częściowe) z dnia 03.09.2025 r. (wpłynęło 04.09.2025 r.) sporządzonego przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z punktu zgodności: **Stacja Uzdadniania Wody w Różanie ul. Ostrowska 21 – woda uzdatniona**, wykonanego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **liczba bakterii grupy coli - wynik badania: 15 jtk/100ml; próbka wody pobrana 01.09.2025 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0.**



Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych - splukiwania toalet .

Obecność w wodzie bakterii grupy coli w ilości 15 jtk/100ml stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

**Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim**

mgr inż. Agnieszka Szwejk

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. Burmistrz Gminy Różan, ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ w/m.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Cesarski - st. asystent Higieny Komunalnej;

tel. 29 7171300 w. 40; sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl