



NHŚ.9051.86.2.2026
Inowrocław, 26 czerwca 2026 r.

KOMUNIKAT nr 16/2026

**Dotyczy wodociągu Jaksice, gm. Inowrocław
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości:
Jaksice, Pławin, Jaksiczki, Borkowo, Turlejewo, Radłówek, Stefanowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że w badaniach jakości wody, pobranej dnia 27 maja 2026 r. z wodociągu Jaksice, gm. Inowrocław z punktu:

Jaksice, Stacja Uzdatniania Wody
-mangan: 130 µg/l (*wymagana wartość parametryczna: do 50 µg/l*)

stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dla parametru manganu, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 r. poz. 748).

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/dokument podpisany elektronicznie/

