



KOMUNIKAT NR 36

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
z dnia 18 września 2026 roku**


**w sprawie niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Szlichtyngowa zaopatrującego
w wodę miejscowości Szlichtyngowa, Górczyna, Dryżyna, Wyszaków, Puszcza
gm. Szlichtyngowa, powiat wschowski.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdań z badań czterech próbek wody pobranych w dniu 15 września 2026 r. w punktach zgodności zlokalizowanych w miejscowościach Górczyna, Szlichtyngowa, Dryżyna i Wyszaków informuje, że w jednej próbce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego tj.: liczby kolonii w 22°C w ilości 252 jtk/1 ml. Dopuszczalna wartość dla tego parametru została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) jako „bez nieprawidłowych zmian”, przy czym w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby liczba kolonii w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie u konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1 ml.

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli ocena wystąpienia zagrożenia zdrowotnego wykazała, że stwierdzona niezgodność dotyczy mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego a w pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności enterokoków jelitowych, bakterii grupy coli oraz bakterii Escherichia coli, co nie stwarza bezpośredniego poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak w uwagi na brak stabilności jakości wody w sieci wodociągowej wymaga zastosowania środków ostrożności w zakresie spożycia wody z kranu.

Do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów wodę przeznaczoną do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia zębów owoców i warzyw, produkcji żywności, kąpieli noworodków i małych dzieci należy używać wyłącznie po przegotowaniu. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie pozostawić do naturalnego ostudzenia bez gwałtownego obniżania temperatury. Woda może być wykorzystywana do pozostałych celów bytowych, w tym do mycia rąk, kąpieli, mycia naczyń oraz korzystania z urządzeń sanitarnych.

2 min.



Dostawca wody prowadzi działania naprawcze, w tym stałą dezynfekcję wody, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
Maria Małgorzata Szablowska
/Dokument podpisany elektronicznie/