Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.77.2.2026.MŁ

Tczew, 19.11.2026r.

Informacja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie z dnia 19 listopada 2026r. dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dystrybuowanej z urządzenia wodociągowego Ostrowite, zaopatrującego miejscowości gminy Gniew: Ostrowite, Dąbrówka, Stary Młyn, Kolonia Ostrowicka, Pieniążkowo, Włosienica, Półwieś

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, że w próbce wody pobranej z punktu reprezentatywnego dla strefy zaopatrzenia urządzenia wodociągowego Ostrowite, zaopatrującego miejscowości gminy Gniew: Ostrowite, Dąbrówka, Stary Młyn, Kolonia Ostrowicka, Pieniążkowo, Włosienica, Półwieś na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań wody stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych parametrów wskaźnikowych: stężenia jonu amonowego 1,6 mg/l (wartość parametryczna: ≤0,50 mg/l) oraz manganu 220 µg/l (wartość parametryczna: ≤50 mg/l).

Podwyższone stężenia jonu amonowego mogą zmniejszyć skuteczność dezynfekcji wody, przyczynić się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej, a także powodować nieskuteczne usuwanie manganu i wywołać zmiany smaku i zapachu wody.
Przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienia armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania).
Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym:
1. woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków;
2. woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
3. woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów;
4. woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).
Zalecenia obowiązują do czasu wydania komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)
2. INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Wiślana 6, 83-140 Gniew (e-Doręczenia)
3. aa.
Do wiadomości: Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew