



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach

HK.0443.1.33.30.2025

Żary, dnia 12.11.2025 r.

Urząd Miejski Brody
ul. Rynek 2, 68-343 Brody

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 06.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej po działaniach naprawczych, nr sprawozdania W/4733/25 oraz W/4734/25 z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Zasiekach, który stanowi własność Urzędu Miejskiego Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 06.11.2025 r. przez laboratorium badawcze „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.. Laboratorium Badania Wód i Ścieków, ul. Zawada-Kożuchowska 35, 66-001 Zielona, z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Zasiekach wykazała, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie informuję, że korzystanie z wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia jej użytkowników, a o jej jakości należy poinformować odbiorców.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr inż. Dagmara Nerga
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządziła: Joanna Kucharska, starszy asystent Higieny Komunalnej
Telefon: 068 478 46 94



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
ul. Podchorążych 23A, 68-200 Żary
+48 68 470 62 58
adres e-mail: psse.zary@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-46756-57132-UUEVC-23