

- WZBR -

dnia

OŚWIADCZENIE
kierownika budowy

Dotyczy budowy:

Dotyczy projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta nr orzeczonych decyzji nr oraz nr oraz nr

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Jako kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, nr uprawnień oraz wpisany na listę samorządu zawodowego niniejszym oświadczam, że:

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.:

- a. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
- b. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zostały wykonane zgodnie z projektem, wiedzą techniczna i obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

- Załącznik nr 1. Oświadczenie firmy

2. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.:

- a. Brama przeciwpożarowa wraz ze sterowaniem

Zostały wykonane zgodnie z projektem „Projekt indywidualnego rozwiązania i dopuszczenia jednostkowego z marcu 2019 zatwierdzonego przez Rzecznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Załącznik nr 2.1. Protokół montażu firmy
- Załącznik nr 2.2. „Projekt indywidualnego rozwiązania i dopuszczenia jednostkowego”. Strona tytułowa.

3. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe tj.:

- a. Zabezpieczenie pożarowe dylatacji konstrukcyjnych
- b. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych.
- c. Drzwi przeciwpożarowe.
- d. Naświetla w budynku biurowym na korytarzu na 1 piętrze.

Zostały wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, wiedzą techniczna i obowiązującymi przepisami. Posiadają klasę odporności zgodną z Projektem Budowlanym.

Załączniki:

- Załącznik nr 3. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe dylatacji konstrukcyjnych
- Załącznik nr 4. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych
- Załącznik nr 5. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych
- Załącznik nr 1. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych.
- Załącznik nr 6. Oświadczenie / protokół z montażu. Montaż drzwi przeciwpożarowych.
- Załącznik nr 7. Oświadczenie / protokół z montażu. Montaż naświetla w budynku biurowym na korytarzu na 1 piętrze.

4. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe tj.:

- a. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych - wymianów stopowych.

Zostały wykonane zgodnie z wiedzą techniczna i obowiązującymi przepisami. Posiadają klasę odporności zgodną z odpornością ogniową stropu.

- Załącznik nr 8. Zabezpieczenia konstrukcji stalowych - wymianów stopowych

5. Strefy pożarowe zostały wydzielone zgodnie z Projektem Budowlanym.

6. Sufity wykonano zgodnie z Projektem Budowlanym z materiałów niepalnych, niezapalnych nie odpadających pod wpływem ognia. Zastosowano sufity o klasie reakcji na ogień w klasie: od A1 do B tylko do B

, dnia

Kierownik Budowy (podpis, nr uprawnień)