

WO.092.13.2016

Pan
st. bryg. Dariusz Sobczyk
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryficach

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, kontroler Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach przy ul. 3 Maja 25, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadził:

- kpt. Sebastian Świdorski – st. specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.13.2016 z 23 czerwca 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27 czerwca 2016 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach na podstawie prowadzonej dokumentacji w zakresie realizacji monitoringu pożarowego obiektów, których urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe powinny być połączone z obiektem KP PSP w Gryficach.

Okres objęty kontrolą: od 1.09.2014 r. do 24.06.2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach.

1. Ocena dokumentacji związanej z realizacją monitoringu pożarowego w zakresie procedur organizacyjnych.

Komendant Powiatowy PSP w Gryficach, zwany dalej *KP PSP w Gryficach* realizuje obowiązki monitoringu pożarowego obiektów z terenu właściwego dla swojej jednostki, objętych obligatoryjnym obowiązkiem wyposażenia w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, poprzez współdziałanie z trzema operatorami, którymi są Lex Crimen z siedzibą w Koszalinie, TP TELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, FPUH WATRA Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie. *KP PSP w Gryficach* opracował wytyczne, w których ujął kryteria jakie należy spełnić w przypadku realizacji przesyłu sygnału alarmu pożarowego z danego obiektu do obiektu Komendy Powiatowej PSP w Gryficach, gdzie *KP PSP w Gryficach* wyznaczył miejsce na lokalizację Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych (SOAP). Ww. wytyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Gryficach. Operatorzy posiadają podpisane umowy określające dopuszczenie

do użytkowania systemu monitoringu przez nich dostarczanego i służącego do transmisji alarmów pożarowych z poszczególnych obiektów do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w budynku Komendy PSP w Gryficach. W świetle przedstawionej dokumentacji operator realizuje przesył alarmów pożarowych zgodnie z wytycznymi *KP PSP w Gryficach*.

Wytyczne *KP PSP w Gryficach* oraz umowa pomiędzy *KP PSP w Gryficach*, a operatorem zostały sporządzone na podstawie wzoru rekomendowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz założeń ujętych w dokumencie wydanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.”

Kontrola wykazała, iż na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Gryficach dziewięć budynków kwalifikuje się do objęcia ich obowiązkiem wynikającym z § 28 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), sześć realizuje monitoring dobrowolnie. Z dokumentów przedłożonych przez *KP PSP w Gryficach* wynika, iż dwa obiekty (Zamek Nowy w Płotach oraz Zamek Stary w Płotach) nie spełniają ww. obowiązku, co narusza przepisy w tym zakresie. Ponadto obiekty te nie są wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe służące do wykrywania pożaru. W dniu 6 czerwca br. *KP PSP w Gryficach* wszczął postępowanie w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w ww. budynkach, a w dniu 29 czerwca br. wydał decyzje administracyjne nakazujące doprowadzenie ww. stanu naruszającego przepisy przeciwpożarowe do stanu zgodnego z przepisami, o czym poinformował Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pismem znak: PRiZ.5580.1.2016 z 29 czerwca 2016 r. Terminy realizacji ww. zadań określono na 31 października 2018 r.

Do oceny dokumentacji w zakresie realizacji połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryficach wykorzystano nw. mierniki:

Lp.	Zagadnienie wymagające zbadania	Miernik		Próg istotności/ Ocena/Uwagi
a.	Czy <i>KP PSP w Gryficach</i> posiada opracowane wytyczne w zakresie dotyczącym realizacji monitoringu pożarowego?	TAK	NIE	Ocena pozytywna
b.	Czy wytyczne, o których mowa w pkt „a” są ogólnie dostępne? (strona internetowa, BIP, tablica informacyjna w siedzibie Komendy)	TAK	NIE	Ocena pozytywna
c.	Czy wszyscy operatorzy realizujący monitoring alarmów pożarowych do budynku <i>KP PSP w Gryficach</i> spełniają wytyczne, o których mowa w pkt „a”	TAK	NIE	Ocena pozytywna
d.	Czy umowy <i>KP PSP</i> z Operatorami są zawarte na podstawie wzoru opracowanego przez <i>KW PSP w Szczecinie</i>	TAK	NIE	Ocena pozytywna
e.	Czy transmisja alarmów pożarowych we wszystkich przypadkach odbywa się wg. schematu zawartego w rozporządzeniu*?)	TAK	NIE	Ocena pozytywna
f.	Czy wszystkie obiekty, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zlokalizowane na terenie działania <i>KP PSP w Gryficach</i> spełniają obecnie wymóg stawiany w ww. przepisie?	TAK	NIE	Dwa obiekty zostały zobligowane do spełnienia cyt. wymogu w terminie do 31 października 2018 r.
g.	Czy kiedykolwiek nieprawidłowości	TAK	NIE	Ocena pozytywna

	stwierdzone w budynkach, o których mowa w pkt „f”(budynki niepołączone z budynkiem komendy) w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych były przedmiotem decyzji administracyjnych wydanych przez KP PSP w Gryficach?			
h.	Czy organ prowadził egzekucję ww. decyzji administracyjnych, bądź czy strona ma czas na wykonanie obowiązku (terminy wykonania obowiązku określone w decyzji administracyjnej)?	TAK	NIE	Ocena pozytywna
i.	Czy urządzenia SOAP posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania na terytorium RP?	TAK	NIE	Ocena pozytywna
j.	Czy pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych posiadają dokumentację zaświadczącą o dopuszczeniu do stosowania na terytorium RP?	TAK	NIE	Ocena pozytywna
k.	Czy transmisja alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych realizowana jest dwutorowo?	TAK	NIE	Ocena pozytywna
m.	Czy system prezentacji informacji oparty jest na module zawartym w SWD – ST	TAK	NIE	Ocena pozytywna
n.	Czy tory transmisji spełniają wymagania o których mowa w pkt 10.4. załącznika do rozporządzenia*?	TAK	NIE	Ocena pozytywna

* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Wynik kontroli w zakresie działalności *KP PSP w Gryficach* w powyższym zakresie ocenia się pozytywnie. Jednocześnie zaznacza się, iż po terminie realizacji obowiązków ujętych w decyzjach administracyjnych dotyczących wyposażenia budynków (Zamek Nowy w Płotach, Zamek Stary w Płotach) organ powinien przeprowadzić rekontrolę ww. obiektów.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Wnioski i zalecenia.

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od wydania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 3 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Jacek Staśkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.