



KOMUNIKAT nr 2

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie
z dnia 03 sierpnia 2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie informuje, że w badaniach kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego w Świerczowie, zasilającego następujące miejscowości: Świerczów, Dąbrowa, Miejsce, Zbica, Osiek Mały, Osiek Duży, Zorzów, Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska, Oziąbel, Zawada (gmina Świerczów) nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, a także bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków.

Woda jest przydatna do spożycia

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Namysłowie