



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.903.1.107.2026

Ożarów Mazowiecki, 18 września 2026 r.

**Wójt Gminy Leszno,
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno**

Dotyczy: SUW Czarnów

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU NIEZGODNOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że badanie jakości wody przeprowadzone w dniu 15.09.2026 r. na SUW Czarnów wykazało niezgodność z wartością parametryczną dla parametru mikrobiologicznego wskaźnikowego – ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (powyżej 300 jtk/ml).

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C nie powinien przekraczać 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci.

W dniu 21.09.2026 r. zaplanowano przeprowadzenie kontrolnego badania jakości wody w celu potwierdzenia niezgodności.

W związku z wystąpieniem wysokiego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim **zaleca gotowanie wody do spożycia.**

Obszar zasilany w wodę z ujęcia w Czarnowie obejmuje następujące miejscowości: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądkie, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś, Wilków.

Informacja o jakości wody zostanie zaktualizowana po otrzymaniu wyników badań.

Zgodnie z art. 37ax ust. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku potwierdzenia wystąpienia niezgodności, zostanie wydany komunikat o jakości wody.

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26