

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Zalesie gm. Gliniojeck

zaopatrującego w wodę około 7480 mieszkańców miasta Gliniojeck i 35 miejscowości gm. Gliniojeck: Bielawy, Brody Młockie, Budy Rumockie, Dukt, Działy, Faustynowo, Huta, Juliszewo, Kamionka (osada), Kamionka (gajówka), Kowalewko, Krusz, Lipiny, Luszewo, Luszewo (gajówka), Malużyn, Nowy Garwarz, Ogonowo, Ościstowo, Ościstowo (gajówka), Ościstowo (leśniczówka), Płaciszewo, Rumoka, Sadek, Stary Garwarz, Stare Szyjki, Strzeszewo, Sulerzyż, Sródborze, Szyjki, Wkra, Wola Młocka, Wólka Garwarska, Zalesie, Żeleźnia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

informuje, że w wyniku zakończenia badań próbek wody pobranych z urządzeń i sieci dystrybucyjnej ze stałych punktów monitoringowych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Zalesie stwierdzono niezgodności z wartością parametryczną dla parametrów wskaźnikowych: żelazo, barwa, mętność i mangan.

Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoków kałowych. Nie stwierdzono ponadnormatywnej liczby kolonii w 22 ° C.

W ZAKRESIE WYMIENIONYCH FIZYKOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW WSKAŹNIKOWYCH WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZALESIE NIE STWARZA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZKIEGO.

Wysoki poziom manganu, żelaza i mętności w wodzie może wpływać na jej wygląd, zapach i smak, podczas prania ubrań może pozostawiać przebarwienia.



Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/