

Górzno, dnia 17.12.2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo

**Do Wszystkich Wykonawców**

### **WYJAŚNIENIA NR 1**

W odpowiedzi na złożone zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu **16.12.2025** r. dotyczące pisemnego przetargu w trybie zapytania cenowego na **dostawę agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie**, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informację, czy agregat z mniejszym zbiornikiem 400L będzie akceptowalny.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że agregat z mniejszym zbiornikiem 400L będzie akceptowalny.

SP ZOZ MSWiA POR  
SP ZOZ MSWiA CENTRUM REHABILITACJI  
W GÓRZNIE  
  
mgr Magdalena Witk

---

Zamawiający