



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

Informacja


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie
z dnia 13 sierpnia 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Radgoszcz gmina Międzychód zaopatrującej mieszkańców miejscowości: **Radgoszcz, Mierzyn, Kaplin, Zatom Nowy, Mokrzec, Nadleśnictwo Przedlesie, Zwierzyniec, Mierzyn Puszcz, Zamyślin, Piłka, O.W. Ustronie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań próbki wody pobranej dnia 11.08.2026r. w ramach kontroli urzędowej w strefie zaopatrzenia w wodę Radgoszcz stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie liczby bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml) przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie stwierdza, że: **woda nadaje się do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu.**

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami ww. cytowanego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bożena Mokra

Z up. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Międzychodzie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie
ul. Strzelecka 12 | 64-400 Międzychód
+48 95 748 24 11
sekretariat.psse.miedzychod@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-22376-70014-IJDR-13
BDO: 000341895