



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

[www.gov.pl/web/psse-pajeczno](http://www.gov.pl/web/psse-pajeczno)

e-mail:[sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl)

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie  
z dnia 15.05.2024r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu zakładowego – Ujęcie Pajęczno-Makowiska,  
którego właścicielem jest Cementownia „WARTA” S.A. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17,  
98-355 Działoszyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w próbce wody pobranej do badania w dniu 13.05.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zakładowego – Ujęcie Pajęczno-Makowiska, którego właścicielem jest Cementownia „WARTA” S.A. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 36 jtk/100 ml.

### Woda nieprzydatna do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.**



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

**UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nieprzebadanych!**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Pajęcznie

Klaudia Szmigiel  
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1906.4480.7504
Nazwa dokumentu	KOMUNIKAT o braku przydatności wody do spożycia Ujęcie Pajęczno-Makowiska.pdf
Tytuł dokumentu	KOMUNIKAT o braku przydatności wody do spożycia Ujęcie Pajęczno-Makowiska
Sygnatura dokumentu	HK.9020.156.2024
Data dokumentu	15.05.2024 14:21:32
Skrót dokumentu	7F95A87C6E2A2027A46CE35823BCB3BF32F90EF0
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	15.05.2024
Sygnatariusz	Klaudia Szmigiel
Stanowisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Szmigiel Klaudia, 15.05.2024 14:18:17, wersja 1.1 (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	15.05.2024 14:27:37
Autor wydruku:	Stasiak Edyta