

Producent wody - nazwa i adres [wyk. producentów wody zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 1) rozp. MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2294)]	Nazwy eksploatowanych wodociągów oraz zapotrzebowanie miejscowości	wielkość produkcji wody dostarczonej od producenta (m <sup>3</sup> /d)	liczba zapotrzebowanej ludności (tys.)	Uzdatnianie i dezynfekcja wody (metody) - jeżeli jest stosowana	zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	kwestionowane parametry - ilość dni przekroczeń w ciągu roku	działania naprawcze prowadzone przez właścicieli / zarządców wodociągów	prowadzone postępowanie administracyjne	jakość wody na koniec 2025 r. - kwestionowany parametr
<b>powiat augustowski</b>									
<b>6 producentów wody, 21 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
Wodociągi i Kanalizacja Miejskie Sp. z o.o. ul. Filtrowa 2 16-300 Augustów	<b>wodociąg Augustów:</b> Augustów, Białobrzegi, Osowy Grąd, Kolnica, Kolnica Nowa, Ponizie, Góry, Twardy Róg, Czarnucha, Rzepiski, Komaszówka	3987,3	28,12	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo- 16 dni bakterie grupy coli- 7 dni	żelazo- plukanie odcinka sieci wodociągowej bakterie grupy coli- dezynfekcja i plukanie odcinków sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 6.06.2025 r. (żelazo) postępowanie administracyjne zakończone z dniem 18.07.2025 r. (bakterie grupy coli)	przydatna do spożycia
OPTIMA Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	<b>wodociąg Grabowo:</b> Grabowo, Grabowo Kolonia, Biernatki	76,6	0,347	odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Janówka:</b> Janówka	59,1	0,452	odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Netta Druga:</b> Bór, Gliński, Gabowe Grądy, Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Folwark, Promiski, Świderek, Uścianki, Zarnowo <del>Przysze, Obuchowina</del>	461,9	1,435	odżelazianie, odmanganianie, lampa UV, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	mangan, jon amonu- 12 dni	przeład Stacji Uzdatniania Wody w Nettce Drugiej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 18.07.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Pruska Mała:</b> Pruska Wielka, Pruska Mała, Biernatki, Chomontowo, Jabłońskie, Mazurki, Mikołajówek, Posielanie, Topiłówka, Turówka, Zarnowo Drugie, Zarnowo Trzecie, Augustów (ul. Rajgrodzka, ul. Wycieczkowa)	717,4	2,009	odżelazianie, odmanganianie, lampa UV, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Rutki Nowe:</b> Jezorki, Rutki Nowe, Rutki Stare, Turówka, Zarnowo Drugie, Zarnowo Trzecie	250,7	0,548	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	<b>wodociąg Nowinka:</b> Szczebra, Nowinka, Gatne Drugie, Olszanka, Jurzydka, Józefowo, Ciszów, Szczepki, Osińska Buda, Sokolne, Barszczowa Góra, Pijawne Ruskie, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Szczemberka, Podnowinka	282	1,901	odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bryzgiel:</b> Bryzgiel, Atamy, Danowskie, Wałne, Kruznik - Zakąty, Kruznik, Monklinie, Kopanica, Tobolowo	341	0,746	brak uzdatniania, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Jaziewo:</b> Wrotki, Klonowo, Motułka, Sosnowo, Budziski, Motułka Chomasze, Jaziewo, Mogilnice, Lipowo, Jaminy, Czarniewo, Jagłowo, Kopiec, Polkowo, Dębowo, Jasionowo, Kopytkowo, Czarny Las	387	0,395	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo- 107 dni barwa- 98 dni	sprawdzenie procesu uzdatniania wody, poprawności pracy sprzątki i poprawności plukania filtrów; uzupełnienie złóż w filtrach odżelaziających	postępowania administracyjne zakończone z dniem 25.07.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kamień:</b> Sztabin, Podcisówek, Huta, Kamień, Krasnoborki, Wolne, Kunicha, Jandówek, Ewy, Fiedorowizna, Karoliny, Ciszów	365	0,793	brak uzdatniania, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Krasnybór:</b> Ostrowie, Hruskie, Krylatka, Balinka, Długie, Krasnoborki, Wilkownia, Krasnybór, Ściółka, Jasionowo, Lebedzin, Komaszówka, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga	190	0,393	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny	<b>wodociąg Pomiany:</b> Pomiany, Łabętnik, Reszki, Kukowo, Kamionka Stara, Kamionka Nowa, Popowo, Judzki, Rumiejski, Żrobleki, Topyłka, Solistówka, Barszcze, Drenistwo, Kroszewo, Rutle Nowe, Czerkiesy, Rajgród Kolonia Lewa	537	1,529	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakteriobójcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Tajno Stare:</b> Brzożówka, Komorniki, Bargłowska, Piekutowo, Tajno Lanowe, Pienki, Nowiny Stare, Tajenko, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, Pruska, Wólka Karwowska, Bułkowizna, <del>Kroszówka, Lipowo, Krosze</del>	815	1,260	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakteriobójcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bargłów Kościelny:</b> Bargłów Kościelny, Bargłów Dworny, Nowiny Bargłowskie, Górskie, Netta Folwark, Netta Druga	305	1,024	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakteriobójcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stolarska 3 16-315 Lipsk	<b>wodociąg Lipsk:</b> miasto Lipsk	260	1,467	odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Skieblewo:</b> Skieblewo, Zabickie, Kolonie Lipsk, Kurianka, Dułkowszczyzna, Jaczniki, Rakowicze, Lichosiele, Kopczyan, Bartniki, Starożyńce, Stare Leśne Bohaterzy, Nowe Leśne Bohaterzy, Wołkusz, Lubinowo, Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy, Rogożynek, Dolinczany, Lipszczany, Siółko	314	1,167	wymiana jonowa (usuanie azotanów)	nie dotyczy	azotany- 33 dni	modernizacja SUW w Skieblewie (w tym montaż kolumny jonowymienniej AZOTIZER);	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 14.02.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Krasne:</b> Krasne, Nowy Lipsk, Jasionowo, Wyżarne, <del>Podwółkusz</del>	41	0,218	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Plaska, ul. Gen. I. Prądzyńskiego 53, 16-326 Plaska	<b>wodociąg Serski Las:</b> Serski Las, Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serwy	75,6	0,640	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Plaska:</b> Plaska, Gorczyca, Strzelcowizna	78	0,510	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, filtracja, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Gruski:</b> Gruski, Mikaszówka, Rygół	58	0,298	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, lampa UV	nie dotyczy	jon amonu- 251 dni	sprawdzenie i regulacja procesu uzdatniania wody	postępowanie zakończone z dniem 26.09.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Rudawka:</b> Rudawka	9,5	0,083	odmanganianie, napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									
Firma Budowlana "Skowronek" Andrzej Skowronek Janusz Skowronek ul. Turystyczna 18 16-300 Augustów	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Skowronek"	10	0,008	odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodki Wypoczynkowe nad jez. Białym Anna Sobolewska Strękwizna 1A, 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Leśnik III"	20	0,020	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów- 12 dni żelazo, jon amonu- 14 dni	czyszczenie i chlorowanie zbiorników	postępowanie zakończone z dniem 06.08.2025 r. (ogólna liczba mikroorganizmów) postępowanie zakończone z dniem 28.10.2025 r. (żelazo)	przydatna do spożycia
Jan Molawko ul. Leśna 16 16-300 Augustów	indywidualne urządzenie wodociągowe przy Usługach Noclegowych i Rekreacyjnych Jan Molawko Klonowica	5	0,005	odmanganianie, odżelazianie	nie dotyczy	mangan- 163 dni	pełne czyszczenie i konserwacja ujęcia wody, wymiana sieci wodociągowej	prowadzone postępowanie z terminem do 31.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
Fundacja Rozwoju ul. E. Ciołka 15	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Fundacja Rozwoju"	2,29	0,003	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, w razie potrzeby	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Szczebra 58 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Leśnik" n/ Studenicznym	30	0,022	brak	nie dotyczy	mangan- 29 dni	regeneracja złoża filtracyjnego, plukanie oraz dezynfekcja instalacji	postępowanie zakończone z dniem 17.10.2025 r.	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Szczebra 58 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Patelnia" (Leśnik II)	9	0,025	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Sielski Dom Sp. z o.o. Kamień 25A 16-310 Sztabin	indywidualne urządzenie wodociągowe przy "Sielskim Domu" Kamień 25A, 16-310 Sztabin	3	0,007	filtr odwróconej osmozy	nie dotyczy	azotany- 36 dni	wymiana filtra odwróconej osmozy	prowadzone postępowanie w terminie do 31.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - azotany

powiat białostocki i m. Białystok										
17 producentów wody, 55 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Wodociąg Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok	wodociąg Białystok: Białystok; Gm. Wasilków: Jurowce, Osowice, Sielachowskie, Nowodwórce, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Sochonie, Wasilków, Studziński, Dąbrówki; Gm. Choroszcz: Klepacze, Turczyn, Krupniki, Oliszki; Gm. Juchnowiec Kościelny: Stanisławowo; Gm. Zabłudów: Kuriary; Gm. Supraśl: Zaścianki	42390.47	310,903	SUV Pietrasze-Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościowa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; SUV Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja	nie dotyczy	chloraminy - 19 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 14.05.2025 r.	przydatna do spożycia	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach ul. Płonkowska 44 18-100 Łapy	wodociąg Łapy: Łapy	664	10,000	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Daniłowo Duże: Gm. Łapy: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, Gąsówka Stara, Łapy Dębowne, Łapy Korczaki, Łapy Płużniaki, Łapy Szolajdy; Gm. Poświętne: Grochy	249	1,729	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	żelazo - 15 dni	plukanie filtrów i linii wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 02.07.2025 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Płonka Strumianka: Łapy, Gąsówka Osse, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Matuski, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Gąsówka Stara, Łapy-Kolpaki, Łapy- Tylnki	1574	6,580	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	azotyny - 31; 44 dni	plukanie filtrów i linii wodociągowej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 07.07.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 03.12.2025 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bokiny: Bokiny, Wólka Waniewska	51	0,316	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan - 34;22 dni jon amonowy, żelazo - 22 dni	naprawa zaworów napowietrzania mieszczącego statycznego	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 03.02.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 22.10.2025 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Uhowo: Uhowo	150	1,200	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna	wodociąg Brzozowo Stare: Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Brzozowo Solniki, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin,Gołebie, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ociłoski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Stara, Liza Nowa, Łukawica, Marynki, Pietkowo, Pietkowo Drugie, Poświętne, Porosi Głuchy, Porosi Wojsławy, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare	934	2,884	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bacłuty: Bacłuty, Bacłuty - Kolonia, Barszczówka, Dobrowoda, Topilec, Topilec - Kolonia, Trypucy, Zawady, Tolcze	156.84	1549	filtracja, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Pomigacze: Iwanówka, Jurasski, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany	480.11	3,900	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	barwa - 43 dni	plukanie sieci wodociągowej	przebiegło postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - barwa	
Urząd Miejski w Suraziu ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraz	wodociąg Turośń Dolna: Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Piecki, Stoczki, Turośń Dolna	98.55	0,771	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Suraz: Gm. Suraz: Doktorce, Końcówizna, Kowale, Lesznia, Rymki, Suraz, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochcy Susły, Zimnochcy Świętchy; Gm. Turośń Kościelna: Chodory, Czacki Małe, Czacki Wielkie, Dotki; Gm. Juchnowiec Kościelny: Baranki	594.54	2,322	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	wodociąg Ignatki-Osiedle: Ignatki-Osiedle	170	1,447	filtracja, odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja - lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Juchnowiec Kościelny: Gm. Juchnowiec Kościelny: Biele, Bogdanki, Brończany, Dorozki, Hermandówka, Hołwki Małe, Hołwki Duże, Janowicze, Janowicze - Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Klewinowo,Kopłany, Lawickie, Lewickie Kolonia, Lewickie Stąg, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska- Kolonia, Ogrodnicki, Rumejki, Rostłoty, Simuny, Solniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Złotniki, Wólka;Gm. Turośń Kościelna: Lubejki, Gm. Zabłudów: Kudrycze	1190	6,008	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	jon amonu-17 dni	plukanie sieci	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 21.10.2025 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Kleosin: Horodniani, Hryniewiczze, Ignatki, Kleosin, Kopłany - Kolonia, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin	1528	9,553	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Wojski: Wojski, Kozany, Czerewki,Zajczki, Zalesie, Parki	29	0,341	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Ogrodnicki:Ciasne, Karakule, Ogrodnicki	273.3	1,905	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu ul. Zielona 5 16-030 Supraśl	wodociąg Sokółka: Sokółka, Podsokółka	3,4	0,039	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Supraśl: Supraśl	590.8	4,197	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	żelazo, mangan - 32 dni mętność - 16 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 6 dni	plukanie filtrów pospiesznych na suw, dezynfekcja	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.06.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.06.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.07.2025 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bohdan: Bohdan, Letniki, Podleńce, Nowe Aleksandrowo (część)	271,43	1,178	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Urząd Gminy w Dobryniewie Dużym, ul. Białostocka 25 16-002 Dobryniewo Duże	wodociąg Dobryniewo Duże: Dobryniewo Duże, Dobryniewo Kościelne, Ogrodniki, Dobryniewo Fabryczne, Nowe Aleksandrowo (część), Leńce, Gnita	363,94	3,180	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Fasty: Fasty	246,18	1,533	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Jaworówka: Jaworówka	23,5	0,143	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	

	<b>wodociąg Kopisk:</b> Kopisk	18,9	0,142	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Obrubniki:</b> Borsukówka, Chraboty, Kobuzie, Kozifce, Krynice, Kulikówka, Nowosiółki, Obrubniki, Ponikta, Szachły, Zalesie	2695	449,27	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fagryczna 12/1 16-040 Gródek	<b>wodociąg Bielewice:</b> Mieleński, Mieleński - Kolonia	25	0,090	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bobrowniki:</b> Bobrowniki	23	0,071	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan-87 dni	wzmoczone płukanie filtrów i rurociągów oraz zmienione zostały cykle płukania filtrów na częstsze	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 16.12.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Gródek:</b> Gródek, Słuczanka, Wality-Stacja, Zarzeczany	472	2,850	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wality:</b> Pieszczanki, Radunin, Wality, Wality Dwór, Załuki, Podzałuki	57	0,488	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach Zubry 76 16-040 Gródek	<b>wodociąg Zubry:</b> Zubry	25,88	0,056	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka	<b>wodociąg Czarna Białostocka:</b> Czarna Białostocka, Dworzyski, Klimki	740	8,236	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Czarna Wieś Kościelna:</b> Burczak, Czarna Wieś Kościelna, Ogóły, Ruda Rzecza, Wólka Ratowiecka, Złota Wieś, Złotoria	78	0,812	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Niemczyn:</b> Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Jezierzysk, Karczmisko, Kosmaty Borek, Łaska Buda, Łączpyn, Niemczyn, Oleszkowo, Osierodek, Podzarczysk, Zamczysk, Zdrójce	62	0,799	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylirski ul. Ukosna 22c/3 15-836 Białystok	<b>wodociąg Garbary:</b> Bagniki, Biendziuga, Barszczewo, Bondary, Ciwoniuki, Juszkowy Gród, Kolesne, Kragły Lasek, Odnoga – Kuźmy, Planty, Rybaki, Sacharki, Supruny, Suszcza, Tanica Dolna, Tanica Górna, Osiedle Bondary, Garbary, Maciejkowa Góra, powiat hajnowski Gm. Narewka: Słobódka	149	0,839 (pow. białostocki:0,821; pow. hajnowski:0,018)	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu 149: 140 dni, mangan - 365 dni mętność, żelazo- 99 dni	dokonano przeglądu sieci i instalacji wodociągowej na ujściu wody - szczegółowe płukanie sieci wodociągowej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 03.03.2025 r. 2) prowadzone postępowanie w terminie do 30.01.2026 r. 3) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 09.01.2026 r. 4) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2026 r. 5) postępowanie postępowanie administracyjne w terminie do 02.02.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - jon amonu, mangan, żelazo, mętność
	<b>wodociąg Jałówka:</b> Jałówka	27	0,190	brak	nie dotyczy	mangan -310 dni mętność, żelazo - 346 dni	dokonano przeglądu sieci i instalacji wodociągowej na ujściu wody - szczegółowe płukanie sieci wodociągowej	1) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 27.02.2026 r. 2) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 25.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan, mętność, żelazo
	<b>wodociąg Michałowo:</b> Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo, Mościska, Nowa Wola, Pierki, Kopce, Topolany, Oziabły, Łępsze	568	3,732	brak	nie dotyczy	mangan-365 dni	przeład sieci instalacji, kilkakrotnie szczegółowe płukanie sieci wodociągowej dokonano czyszczenia i płukania urządzeń w wodociągu	prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 25.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	<b>wodociąg Sokole:</b> Sokole, Żednia	28	0,249	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	azotyny-36 dni	brak	prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 08.05.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - azotyny
	<b>wodociąg Szymki:</b> Bachury, Budy, Ciśwoka, Leonowice, Nowosady, Szymki, Zalesiany, Lupańska Nowa, Lupańska Stara	90	0,513	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu - 113 dni mangan-365 dni	Przeład sieci i instalacji, dodatkowe płukanie złóż, płukanie sieci - zwiększono częstotliwość płukania filtrów - dodatkowe płukania zestawów filtracyjnych w celu usprawnienia procesu filtracji - monitorowanie parametrów wody surowej i uzdatnionej na każdym etapie procesu technologicznego	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.04.2025 r. 2) prowadzone postępowanie administracyjne na w terminie do 30.01.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	<b>wodociąg Białostoczek:</b> Białostoczek, Halickie, Skrybice, Bogdaniec	8	0,862	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów	<b>wodociąg Krywnickie:</b> Krywnickie, Nowosady, Żuki, Kowalowce, Kozłiki, Solniki	65	0,644	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	azotyny, żelazo - 62 dni	płukanie filtrów	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.09.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kuriany:</b> Kuriany, Protasy, Zwierki, Zagruszany, Lębuki, Pasynki, Kucharówka, Kamionka, Zajezierce, Płoskie	326	2,404	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Pawły:</b> Gm. Zabłudów: Pawły, Ryboły, Rzepniki, Dawidowice, Kaniuki, Cieluszki; powiat hajnowski Gm. Narew: Soce, Puchły	125	0,817 (pow. białostocki: 0,714, pow. hajnowski: 0,103)	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo - 61 dni	płukanie filtrów	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 27.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Zabłudów:</b> Aleksicze, Gniecełki, Ostrówki, Siełki, Zabłudów, Zabłudów - Kolonia, Żywkowo, Olszanka, Ochremowice	288	3,009	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Rybniki:</b> Rybniki	23	0,200	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli- 5 dni	płukanie i dezynfekcja sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 26.11.2025 r.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	<b>wodociąg Bagnienki:</b> Gm. Tykocin: Bagnienki, Dobki, Sawino, Siekierki, Rzędziany; Gm. Choroszcz: Babino, Złotoria	258	1,186	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, lampy UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Jeżewo Stare:</b> Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Stelmachowo Kolonia	120	0,430	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Pajewo:</b> Pajewo, Radule, Leśniki	120	0,487	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan-49 dni	płukanie filtrów, sprawdzenie procesu technologicznego na stacji, płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 06.04.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Saniki:</b> Lipniki, Popowłany, Saniki	166	0,444	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów- 35;17 dni	płukanie filtrów, sprawdzenie procesu technologicznego na stacji, płukanie sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 02.10.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Sierki:</b> Broniszewo, Hermany, Lopuchowo, Nieciecie, Sierki, Stelmachowo	274	1,005	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Tykocin:</b> Tykocin	423	1,836	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25A 16-070 Choroszcz	<b>wodociąg Choroszcz:</b> Choroszcz, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Jeronki, Krugonki, Łyski, Kolonia Porosły, Porosły, Sienkiewiczce, Żółtki, Żółtki - Kolonia, Barszczewo, Ogrodniki, Oliszki	1294,0	9,942	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 6 dni	plukanie i instalacji, dezynfekcja	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 13.11.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Rogowo:</b> Czaplino, Gajowniki, Izbiszczce, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Pańki, Rogowo, Rogowo - Kolonia, Rogowo - Majątek, Rogówek, Ruszczy, Słiwno, Zaczeralny, <b>Zaczeralny-Kolonia</b>	207,56	1,720	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Złotonia:</b> Złotonia	98,6	0,780	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Zawadach Plac Wolności 12 16-075 Zawady	<b>wodociąg Zawady:</b> Zawady, Zawady Borysówka, Zawady - Kolonia, Targonie Wity, Targonie Wielkie, Targonie Krytuły, Konopki Klimki, <b>Konopki Dobrzyńskie</b>	215,0	1,033	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Cłbory Galeckie:</b> Cłbory Galeckie, Nowe Grabowo, Stare Grabowo, Nowe Chlebotki, Stare Chlebotki;	124,0	0,471	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	<b>wodociąg Grabówka:</b> Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, Sowiłany	1237,14	10,407	filtracja, napowietrzanie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

**38 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych**

Nadlesnictwo Supraśl, ul. Podsupraśl 8 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Nadlesnictwa Supraśl: <b>Supraśl</b>	6,27	0,090	napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Kopna Góra - Arbotetum	5,0	pracownicy Leśnictwa Sokółda w Kopnej Górze	napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Krasne	5,0	pracownicy Leśnictwa Krasne	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwo Sokółda - Zagroda żubrów	0,4	-	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa (lampa UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ChM Sp. z o.o. w Lewickich, Lewickie 3B; 16-061 Juchnowiec Kościelny	indywidualne urządzenie wodociągowe obiektu ChM Sp. z o.o.	23	pracownicy ChM Sp z o.o	odżelazianie, regulacja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
FADOM-BUD Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79 15-703 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Fadom-Bud: Białystok	42,2	0,250	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 148 dni bakterie grupy coli - 27 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 126 dni	odkazanie i plukanie sieci i instalacji wodociągowej, odkazanie i czyszczenie odżelaziaczy, wymiana filtru powietrza w sprężarce	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 24.06.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.07.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 13.08.2025 r. 4) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 24.09.2025 r. 5) Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem do 28.02.2026 r.	warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi - ogólna liczba mikroorganizmów
Spółdzielnia Mleczarska w Łapach ul. Brańska 8, 18-100 Łapy	indywidualne urządzenie wodociągowe Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach: Łapy	240	0,012	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkanowa "KROKUS" w Dobrzyńowie Dobrzyńowska 65 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe Dobrzyńowska: Dobrzyńowska, Rafałowska, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tyłwickie	104,1	1,572	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	azotyny - 52 dni, mangan - 49 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 49 dni,	plukanie sieci wodociągowej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 22.05.2025 r., 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.07.2025 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Sobolewo: Sobolewo	9,96	0,107	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe UDSK: Białystok	38,33	pacjenci szpitala	napowietrzanie, utlenianie i redukcja, filtracja, dezynfekcja promieniami UV wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SP Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza, Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz	indywidualne urządzenie wodociągowe SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy: Choroszcz	160	pacjenci szpitala	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadlesnictwo Żednia, Żednia 5 16-050 Michałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe Szkółki Leśnej w Podozieranach	0,09	pracownicy Szkółki Leśnej w Podozieranach	dezynfekcja - lampa UV	nie dotyczy	azotyny-23 dni	plukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 15.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Zabłudów	0,2	pracownicy Leśnictwa Zabłudów	regulacja twardości, dezynfekcja promieniami UV wg potrzeb	nie dotyczy	zapach - 21 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 53 dni	plukanie sieci wodociągowej, chlorowanie sieci wodociągowej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 31.01.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 27.06.2025 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Królówy Most i Kolodno	0,01	pracownicy Leśnictwa Królówy Most i Kolodno	brak	nie dotyczy	Jon amonowy, mangan, żelazo, mętność-77 dni zapach-32 dni	plukanie sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 28.08.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 28.10.2025 r.	przydatna do spożycia
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżykowa 5 01-934 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	1,0	pracownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	arsen - 21 dni	plukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.01.2025 r.	nie dotyczy - ujęcie funkcjonowało do lipca 2025 r.
Sława Iryk ul. Antała 7/26 03-126 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Centrum Konferencyjno-Bankietowego w Rozłogach	4,00	goście obiektu poczęgowego i pracownicy obiektu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
POLANA Sp z o.o. Borki 29 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Hotelu Lipowy Most	10,96	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	suma trichloroetenu i tetrachloroetenu-99 dni	plukanie i czyszczenie instalacji wodociągowej w całym obiekcie z dodatkowym napowietrzaniem wody pod dużym ciśnieniem, długotrwałe przelewanie wszystkich punktów-kranów w całym obiekcie	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 15.09.2025 r.	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	30,8	pacjenci i personel szpitala	odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SCANIA POLSKA S. A. ul. Katowicka 316 05-830 Nadarzyn	indywidualne urządzenie wodociągowe SCANIA POLSKA	2,27	pracownicy SCANIA POLSKA	odmanganianie, odżelazianie, wymianian Jonowa, napowietrzanie, dezynfekcja (promieniowanie UV)	nie dotyczy	Jon amonu, żelazo - 85 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 49 dni bakterie grupy coli - 31 dni	wymiana złożeń filtracyjnego, serwis lampy UV, plukanie sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.06.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 03.09.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.12.2025 r.	przydatna do spożycia
Casablanca Catering Sp. z o.o. ul. Legionowa 20/19 03-126 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Folwark Nadawki	5,00	goście hotelowi i pracownicy hotelu	odżelazianie, odmanganianie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SAMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta 1 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe SAMASZ	22,7	pracownicy SAMASZ	odmanganianie, odżelazianie, filtracja	nie dotyczy	mętność - 52 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 21 dni	serwis zestawu filtracyjnego, plukanie zestawu filtracyjnego i instalacji SUW	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 05.06.2025 r.	przydatna do spożycia

Sosnowe Zacisze N. Artemowicz, E. Espinosa, A. Artemowicz s.c. ul. Leśna 20 16-001 Ignatki Osiedle	indywidualne urządzenie wodociągowe Sosnowe Zacisze	2	goście hotelowi i pracownicy hotelu	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	zapach - 105 dni jon amonu - 66 dni	plukanie sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 17.03.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.10.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 30.12.2025 r.	przydatna do spożycia
MISPOL S. A. ul. Octowa 1 15-399 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe MISPOL	219	pracownicy MISPOL	odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
CEDC International Sp. z o.o. ul. Kowanowska 48 64-600 Oborniki	indywidualne urządzenie wodociągowe POLMOS	183	pracownicy POLMOS	odżelazianie, odmanganianie, nityfikacja, napowietrzanie, filtracja, regulacja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Obiekt noclegowy Pięć Dębów, Rymarka 7, 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie Obiektu noclegowego Pięć Dębów	4	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Dom Pomocy Społecznej w Jałowie ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej w Jałowie	13,5	0,09	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe CAOPOW im. J. Korczaka w Krasnem	4,97	0,033	odżelazianie, odmanganianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej, Białystok, ul. Baranowicka 203 - Filia w Bobrowej	11	0,036	odżelazianie, adsorpcja arsenu na węglu aktywnym, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SP ZOZ w Łapach 18-100 Łapy ul. Korczaka 23	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Łapach	27,7	pacjenci szpitala	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)	nie dotyczy	mętność - 20 dni	zmiany w procesie plukania filtrów do wody oraz zmiana częstotliwości ich plukania, okresowe prace serwisowe	zakończony postępowanie administracyjne z dniem 20.01.2025 r.	przydatna do spożycia
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcuchu Łańcuch 23	indywidualne urządzenie wodociągowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcuchu	11	osoby korzystające w godzinach otwarcia placówki	odżelazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan - 105 dni żelazo, mętność - 26 dni	plukanie sieci wodociągowej	przewodzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
EUROPOL GAZ, Kondratki 60, 16-050 Kondratki	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu EUROPOL GAZ	1,08	pracownicy Tloczn i firm zewnętrznych (43 osoby)	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	mętność-18 dni ogólna liczba mikroorganizmów-49 dni	zastosowanie filtrów mechanicznych do wychwytywania i usuwania zawieszonych cząstek mętności wody, plukanie instalacji wody	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.02.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 14.11.2025 r.	przydatna do spożycia
Szpital im. PKC w Białymstoku, Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie Szpitala im. PKC w Białymstoku	6,8	pacjenci szpitala	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy - ujęcie wyłączone z użytkowania w 2025 r.
Zajazd Leśny Andżelika Topacińska, ul. Białostocka 2A, 16-020 Czarna Białostocka	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu Zajazd Leśny Andżelika Topacińska	3,5	goście zajazdu i pracownicy zajazdu	napowietrzanie, odżelazianie	nie dotyczy	mętność - 57 dni	plukanie sieci wodociągowej	przewodzone postępowanie administracyjne w terminie do 27.02.2025 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność
Majątek Howieny Anna Mancewicz, Pomigacze 91 18-106 Turośń Kościelna	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu Majątek Howieny Anna Mancewicz w Pomigaczach	5,0	goście obiektu i pracownicy Majątku Howieny	odżelazianie, absorbcja, dezynfekcja promieniami UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
TT-Thermo King Sp. z o.o. Grądy, Al. Krakowska 36 05-555 Tarczyn	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu TT-Thermo King w Jeżewie Starym	0,82	pracownicy obiektu TT-Thermo King	odżelazianie, regulacja twardości	nie dotyczy	mangan - 68 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 118 dni/65 dni zapach - 65 dni	dezynfekcja i plukanie systemu wodociągowego	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.03.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 28.04.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 02.09.2025 r.	przydatna do spożycia
Nadlesnictwo Dajdły Al. 1000-lecia P.P. 75 15-111 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Szacily-Tartak Kozirce	5	pracownicy Leśnictwa Szacily-Tartak Kozirce	brak	nie dotyczy	mętność - 365 dni zapach - 20 dni mangan - 92 dni żelazo, ogólna liczba mikroorganizmów - 56 dni	plukanie sieci wodociągowej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 17.12.2025 r. 2) prowadzone postępowanie administracyjne z terminem do 31.03.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi - mętność, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Szacily-Chraboły	5	pracownicy Leśnictwa Szacily-Chraboły	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 115 dni azoty - 92 dni indeks nadmanganianowy - 56 dni	plukanie sieci wodociągowej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 05.09.2025 r. 2) prowadzone postępowanie administracyjne z terminem do 30.03.2025 r.	brak przydatności wody do spożycia przez ludzi- azoty
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Krasny Las	—	pracownicy Leśnictwa Krasny Las	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Zielona		pracownicy Leśnictwa Zielona	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 52 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 207 dni	plukanie i dezynfekcja sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.01.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 28.04.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 01.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Rybniki	5	pracownicy Leśnictwa Rybniki	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów-69 dni	plukanie i dezynfekcja sieci	zakończony postępowanie administracyjne z dniem 27.04.2025 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Mostek	5	pracownicy Leśnictwa Mostek	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Katryńka	5	pracownicy Leśnictwa Katryńka	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Majówka	5	pracownicy Leśnictwa Majówka	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościalkowskiego ul. Fabryczna 27 15-471 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościalkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok	47	pacjenci i personel szpitala	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadlesnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Czeremcha	5	pracownicy Leśnictwa Czeremcha	brak	nie dotyczy	barwa - 266 dni	montaż filtrów przepływowych na ścieżce instalacji doprowadzającej wodę do budynków mieszkalnych	przewodzone postępowanie administracyjne z terminem do 30.06.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi - barwa
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Horodnianka	5	pracownicy Leśnictwa Horodnianka	brak	nie dotyczy	mętność - 141 dni	montaż filtrów przepływowych na ścieżce instalacji doprowadzającej wodę do budynków mieszkalnych	zakończony postępowanie administracyjne z dniem 24.09.2025 r.	przydatna do spożycia

	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Czarna Wieś	5	pracownicy Leśnictwa Czarna Wieś	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Rogoziński Most	0	0	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 45 dni	montaż filtrów przepływowych na ścieżce instalacji doprowadzającej wodę do budynków mieszkalnych	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 26.05.2025 r.	nie dotyczy - ujęcie wyłączone z użytkowania w maju 2025 r.
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Polanki-Straz	5	pracownicy Leśnictwa Polanki-Straz	brak	nie dotyczy	barwa - 266 dni	montaż filtrów przepływowych na ścieżce instalacji doprowadzającej wodę do budynków mieszkalnych	przewodzone postępowanie administracyjne z terminem do 30.06.2026 r.	warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi - barwa
Kiermsy Dworek nad Łąkami Andrzej Zamojski, Kiermsy 12 16-080 Kiermsy	indywidualne ujęcie wodociągowe na terenie obiektu Kiermsy Dworek nad Łąkami	2	goście obiektu i pracownicy Dworku nad Łąkami	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 19 dni	dezynfekcja urządzeń wodociągowych, płukanie linii	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 28.04.2025 r.	przydatna do spożycia
Lawendowy Kozłowska-Kolada, Kozłowska – Daniłuk Sp. jawna Zagruszany 80 16-060 Zabłudów	indywidualne ujęcie wodociągowe zaopatrujące obiekt Lawendowy Zakątek, Zagruszany 80, 16-060 Zabłudów	0	goście obiektu i pracownicy Lawendowego Zakątka	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 84 dni	płukanie sieci	przewodzone postępowanie administracyjne w terminie do 27.02.2026 r.	warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi - ogólna liczba mikroorganizmów
Uniwesytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok	indywidualne ujęcie wody USK, ul. Żurawia 14	70	pacjenci i personel szpitala	napowietrzanie, filtracja, odeszłaznianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 17 dni	płukanie sieci, dezynfekcja	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.08.2025 r.	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Waliły ul. Białostocka 3 Waliły Stacja 16-040 Gródek	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Józefowo	5	pracownicy Leśnictwa Józefowo	brak	nie dotyczy	enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów - 28 dni	czyszczenie i dezynfekcja (chlorowanie) sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.07.2025 r.	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Lipnik	5	pracownicy Leśnictwa Lipnik	brak	nie dotyczy	mętność, zapach-48 dni	płukanie sieci	postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2026r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność, zapach
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Wiejki	5	pracownicy Leśnictwa Wiejki	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Radunin	5	pracownicy Leśnictwa Radunin	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki, mętność-28 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 28 dni/22 dni	czyszczenie i dezynfekcja (chlorowanie) sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.07.2025 r., oraz z dniem 21.10.2025 r. (na ogólną liczbę mikroorganizmów)	przydatna do spożycia
Bobrowy Resort & Spa Sp. z o.o. ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe zaopatrującego obiekt Bobrowy Resort & Spa, Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów	5	goście obiektu i pracownicy Bobrowy Resort & Spa	brak	nie dotyczy	mętność - 61 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 110	płukanie sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 25.07.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 24.09.2025 r. 3) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.12.2025 r.	warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach	6,8	pracownicy przejścia granicznego i podróży	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	brak	brak	nie dotyczy	przydatna do spożycia

**powiat bielski**

**8 producentów wody, 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwojska 37 17-100 Bielsk Podlaski	<b>wodociąg Bielsk Podlaski:</b> Bielsk Podlaski, Augustowo, kol. Na Brańskiej	2975,0	24,000	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Miasto Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk	<b>wodociąg Brańsk:</b> Brańsk	330,0	3,450	napowietrzanie, filtracja, odeszłaznianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski	<b>wodociąg Bielsk gminny:</b> Bielsk Podlaski, Widowo, kol. Widowo, Koźły, Saki, Sobótka, Piłpiki, Pasynki, Hołody, Orłanka, Parcewo, Ogrodniki, Biała, Krzywa, Miększe, Stupniki, Koźno, Treszczotki, Zubowo, Łoknica, kol. Użyki, Koźłiki (pow. hajnowski)	327,1	1,430	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bolesty:</b> Bolesty, Zawady, Skrzyżki Małe, Skrzyżki Duże, Pietrzykovo -Wyszyki, Pietrzykovo-Gołąbki, Piłiki, Ształy, Grabowiec, Dobromil, kol. Dobromil, Truski, Sierakowizna, Lubin Rudoty, Brześcianka, Stryki, Lubin Kościelny	368,1	1,435	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Rajs:</b> Rajs, kol. Rajs, Chraboby, Hacki, Proniewicze, Hryniewicze Małe, Plutycze, Rzepiewo, Deniski, Stoloracz, Husaki, Bańki, Orzechowicze, Nałogi, Woronie, Hryniewicze Duże, Ploski, Knoroczy, Jacewicze, Malinowo	321,7	1,555	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Administrator: Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elswatorska 31 15-620 Białystok	<b>wodociąg Boćki:</b> Boćki, Jakubowski, Skalmowo, Bodaki, Bodaczki, Olszewo, Wiercień, Hawryłki, Szumki, Starowieś	362,0	2,045	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk	<b>wodociąg Kalnica:</b> Kalnica, Bronka, Chojewo, kol. Chojewo, Dębowo, Kiersnowo, Kiersnówek, Pace, Ołędzkie, Olszewek, Olszewo, Poletyły, Świridy, Żaluskie Koronne, Żaluskie Kościelne, Majorowizna, kol.	314,0	1,540	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Koszewo:</b> Koszewo, Kadłubówka, Nowosady	57,0	0,207	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Domanowo:</b> Domanowo, Mierń, Pruszancka Stara, Patoki, Patoki - gajówka, Pruszancka-Baranki, Pietraszki, Glinnik, Pasieka, Markowo, Ferma, Kiewłaki, Ściony, Zanie, kol. Kalnowiec, Markowo Wólka (powiat wysokomazowiecki)	461,0	1,700	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	ogólna liczba mikroorganizmów - 7 dni	Wykonano przegląd techniczny SUW. Przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej.	postępowanie zakończone z dniem 15.04.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Brzeźnica:</b> Brzeźnica, Burchaty, Lubieszce, Oleksin, kol. Oleksin, Pogławy, Hołonki, Klichy, Płonowo, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Widzgowo, Szmurły, Olendy, kol. Konotopa	520,0	1,900	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Orla ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla	<b>wodociąg Orla:</b> Orla, Reduty, Miklasze, Koszele, Wólka, Szczyt-Nowodwórny, Szczyt-Dzięgielowo, Krywiatycze, kol. Antonowo, Morze (powiat hajnowski)	231,4	1,460	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Oleksze:</b> Mołeczki, Krasna Wieś, Spiczki, Lewki, Topczyłaty, Paszkowyszczyna, Szernie, Maliniki, kol. Maliniki, Gregorowce, kol. Gregorowce, Szeszyły, Nurzec, Knorydy, Dubiażyn, Mokre, Podbiele, Koźły, Rajki, Wólka Wygonowska, Moskiewce, Kruhle, Pawlinowo, Czechy Zablotne, Dydule, Oleksze, Gredele, kol. Gredele, Koszki, Bystre, Pasieka, Dziecinne, Dubno, Śniezki, Sasiny, kol. Baranowce, kol. Boćki	386,0	2,645	dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka	<b>wodociąg Rudka:</b> Rudka, Karp, Niemyje-Ząbki, Niemyje-Skody, Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Niemyje-Jarnąty, Koce Borowe, kol. Józefin	230,0	1,535	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Gmina Wyski ul. Piórkowska 2 17-132 Wyski	<b>wodociąg Budlewo:</b> Budlewo, Topczewo, Wólka Pietkowska, Zalesie, Sieśl, Wodźki, Wólka Zalewska, Gawiny, Trzeszkowo, Bogusze, Pierzchały, Małesze, Górskie, Szczepany, Zakrzewo, Tworki, Kalinówka, Niewino Borowe, Niewino Popławskie, Niewino Kamięskie, Niewino Leśne, Niewino Stare, Łapcie, Muławicze, Olszanica, Ignatki, Godzieby, Osówka, Wypychy, Koćmiery, Falki, Źdrojki, Kowale, Lubice, Filipy, Samutki Duże, Samutki Małe, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Szpaki, Kozuski, Strabla, Bujnowo, Mieszuki, Moskwin, Nowe Bągińskie, Stare Bągińskie, Wierpęchy Nowe, Kamienny Dwór, Stacawice, Wilkoczyn, kol. Ostrówek, Łyse, Luczaje, Wyski, Pułtze, Warpęchy Stare, Sasiny	939,0	3,790	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>6 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									
LAKTOPOL-B Sp. z o.o. ul. Zacisze 10/11 31-156 Kraków Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 52 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakładu Produkcyjnego LAKTOPOL-B w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52	740,0	pracownicy zakładu, klienci Baru "Anna"	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
"SUEMPOL" Sp. z o.o. ul. Białostocka 69A 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociągowe SUEMPOL Zakładu Sempol w Bielsku Podlaskim ul. Białostocka 69A	479,0	pracownicy zakładu	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
KARCZMA "KOSZARKA" Ewa Gawryluk Ploski 201 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociągowe KOSZARKA obiektu KARCZMA "KOSZARKA" Ewa Gawryluk w Ploskach 201, 17-100 Bielsk Podlaski	1,4	klienci karczmy i pokoi noclegowych, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, regulacja twardości, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Andrzej Józwiuk, Beata Józwiuk Lewar Catering s.c. ul. Meła 2 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociągowe CHUTOR obiektu "Chutor nad Narwią" w Ploskach 204, 17 - 100 Bielsk Podlaski	3,0	goście obiektu noclegowego i pracownicy obiektu	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
LEGA Eugeniusz Gawryluk ul. Botaniczna 9A 15-874 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe OW Narew Ośrodka Wypoczynkowego "NAREW" w Ploskach, 17- 100 Bielsk Podlaski	1,3	goście ośrodka	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Dom Seniora ATOS Teresa Sobolewska Holonki 87 17 - 120 Brańsk	indywidualne urządzenie wodociągowe Dom Seniora ATOS w Holonkach, 17 - 120 Brańsk	2,0	penjonariusze, pracownicy placówki	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>powiat grajewski</b>									
<b>6 producentów wody, 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Sienkiewicza 34 19-200 Grajewo	<b>wodociąg Grajewo:</b> Grajewo	2684	19,000	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 22 dni	plukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 05.12.2025 r.	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 19-200 Grajewo	<b>wodociąg Wojewodzin:</b> Mierucie, Toczyłowo, Szymany, Szymany Kolonie, Dańówek, Koty Rybno, Koszarówka, Ruda, Kacprowo, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Kapice, Przechody, Elbiecin, Flesze, Iskowo, Uścianki, Wojewodzin, Wierzbowo, Cynki, Dyle, Mareckie, Boczek-Świdrowo, Chojnówek, Kurajewka, Popowo, Kurajwa, kurki, Sikora, Łamane Grady, Konopki, Konopki-Kolonie	781	4,300	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Białaszewo:</b> Białaszewo, Białaszewo-Kolonie, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Okół, Ciemnoszyje, Godlewo, Lipińskie, Łojki, Łosewo, Modzele, Sojczyn, Gackie, Pieniżki, Sienickie, Grozimy	213	1,282	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Komunalny w Radziłowie pl. 500 lecia 14 19-213 Radziłów	<b>wodociąg Radziłów:</b> Radziłów, Karwowo, Okrasin, Ostrowik, Janowo	241	1,022	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Święcienin:</b> Klimaszewica, Święcienin, Mścichy, Borawskie Awissa, Konopki Awissa, Kieliany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwopki, Sołnia	252	0,836	napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Słucz:</b> Słucz, Glinki, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniżki	230	0,655	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Łoje Awissa:</b> Brychy, Czachy, Racibory, Brodowo, Barwki, Dusze, Dębówka, Konopki, Wypychy, Szasy, Łoje Awissa, Szylki	197	0,367	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 15 19-230 Szczuczyn	<b>wodociąg Szczuczyn:</b> Szczuczyn, Świdry Awissa	482	3,187	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie,	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 6 dni	plukanie i dezynfekcja sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 27.02.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wólka:</b> Wólka Skąpe, Rakowo, Zaciecki, Bętkowo, Guty, Lipinki, Tarachy, Gutki, Bzury, Zofjówka - Adamowo, Milewo, Niedźwiedźki, Danowo, Nieckowo	394	1,348	napowietrzanie, filtracja, węgiel aktywny, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	mętność - 6 dni	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Niedźwiadna:</b> Niedźwiadna, Brzeźno, Czarnówek, Żaluski, Czarnowo, Mazewo, Kurki, Jambrzyki, Dołegi, Chojnowo, Sokoły, Konieski Małe, Koniecki Rozroszewo, Obrytki	289	1,093	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Wąsosz pl. Rzędziana 8 19-222 Wąsosz	<b>wodociąg Wąsosz:</b> Wąsosz, Żebry, Bukowo	168	1,000	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Ławsk:</b> Ławsk, Łepice, Modzele, Jaki, Niebrzydki, Niecki, Szymany, Kolonia Łazy	218	0,672	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Zalesie:</b> Zalesie, Sulewo Kownaty, Sulewo Prusy, Bagienice, Kędziorowo, Zaborowo, Komosewo, Kudłaczewo	102	0,620	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów 10 dni	plukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 19.09.2025 r.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Warszawska 2A 19-206 Rajgród	<b>wodociąg Rajgród:</b> Rajgród, Czarna Wieś, Koszy, Wojdy, Belda, Skroździe, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Stoczek, Kozłowska, Przeszle, Bukowo, Rydzewo, Kosówka, Wólka Mała, Wólka Piotrowska, Miecze, Danowo, Lazarze, Turczyn, Biebrza, Rybczyzna, Woźnawieś, Orzechówka, Ciszewo, Pierzyczkowo, Pierzyczówek	729	4,371	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>8 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									

Spółdzielnia Mleczarska „Mielgól” w Grajewie, ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociągowe MLEKPOL	3143	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Rajgród w Tamie 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe NADLEŚNICTWO RAJGRÓD	8	0,048 mieszkańców miejscowości; pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Rajgart Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne "Knieja", ul. Leśna 21, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe KNEJA	16	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 22 dni	plukanie i dezynfekcja sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 12.12.2025 r.	przydatna do spożycia
Handel Obwodowy i Stacyjny Jan Golebiowski ul. J. Zamojskiego 16 19-120 Knyszyn Ośrodek wypoczynkowy "Łabędzi" ul. Leśna 3, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe LABĘDZ	40	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 6 dni	plukanie i dezynfekcja sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 11.08.2025 r.	przydatna do spożycia
Woodeco Grajewo sp. z o.o. ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociągowe PFEIDERER	49	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ABI Serwis ul. Baranowicka 45 15-544 Białystok Ośrodek Wypoczynkowy "Energetyk" ul. Jagoda 1, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe ENERGETYK	12	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakłady Mięsne Zakrzewscy, ul. Przemysłowa 1, 19-230 Szczuczyn	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakłady Mięsne Zakrzewscy	264	pracownicy	filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Elku z siedzibą w Rybczynie Rybczyzna 15A, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociągowe Markot	7	pracownicy; uczestnicy terapii	filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów, mętność, zapach - 216 dni mangan, żelazo -352 dni	montaż nowej stacji uzdatniania wody, plukanie sieci, chlorowanie	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 18.12.2025 r.	przydatna do spożycia

**powiat hajnowski**

**4 producentów wody, 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 29 17-200 Hajnówka	<b>wodociąg Hajnówka:</b> Hajnówka, Lipiny, Skryplewo, Postolowo, Dąbiny, Sawiny Gród	<b>2487,87</b>	<b>19,832</b>	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Nowoberezowo:</b> Bielszczyzna, Borysówka, Czyżyki, Chytra, Dubicze Osoczne, Dubińska Ferma, Golakowa Szyja, Kotówka, Nowosady, Nowoberezowo, Nowokornino, Olchowa Kładka, Progałe, Puciska, Przechody, Rzepiska, Smolany Sadek, Sorocza Nózka, Trywieża, Wygoda, Wasikowo, Zwodzieckie, Mochnate, Stare Berezowo	347,36	1,537	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Orzeszkowo:</b> Orzeszkowo, Łozice, Topiło, Duże, Borek, Pasieczniki, Pasieczniki Stebki, kol. Jagodniki	57,96	0,379	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Dubicze Cerkiewne:</b> Dubicze Cerkiewne, Grabowiec, Tofilowce, Długi Bród, Zabagone, Staryzna, Kłakowo, Wiliki, Wierstek, Wojdówka, Piasiki, Krupki, Czeży Orikańskie, Rutka, Jelonka, Kraskowszczyzna, Pasieczniki Małe, Witowo, Górny Gród, Wygon, Stary Kornin, Istok, Jagodniki, Siemiatułki, Koryciski, Policzna, Kuraszewo, Biała Straż	278,54	1,427	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Białowieża:</b> Białowieża, Pogorzelle, Teremiski, Grudki, Budy, Budy Leśne	433,0	1,979	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Czyże:</b> Czyże, Lady, Łuszcz, Leniewo, Kojły, Kuraszewo, Wieżanka, Wólka, Kamień, Osówka, Zbucz, Podrzeczany, Szostakowo, Podwieżanka, Rakowice, Bujakowszczyzna	121,0	1,135	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Klejniki:</b> Klejniki, Leszczyny, Hukowice, Tapuchówka, Istok, Tyniewiczze Małe, Tyniewiczze Duże, Radzki, Lachy, Gorodczyno	131,0	0,721	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kleszczele I:</b> miasto Kleszczele	109,0	0,826	napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>wodociąg Kleszczele II</b>	68,0	0,438	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	mętność - 47 dni	sprawdzenie procesu technologicznego, sprawdzenie pracy urządzeń, plukanie filtrów, uzupełnienie złożeń filtracyjnych	postępowanie zakończone z dniem 30.07.2025 r.	przydatna do spożycia	
<b>wodociąg Suchowolce:</b> Suchowolce, Zaleszany, Saki, Toporki, Rowy	37,0	0,309	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
<b>wodociąg Narew:</b> Narew, Ancuty, Chrabostówka, Doratynka, Gradoczno, Makówka, Janowo, Kaczały, Kutowa, Skaryszewo, Waśki, Rybaki, Cimochy, Hajdukowszczyzna	226,0	1,755	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
<b>wodociąg Łosinka:</b> Łosinka, Nowiny, Grodzisko, Kowela, Podborowisko, Krzywicz, Przybudki, Kottówki, Usnarszczyzna, Krynica	243,0	0,502	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
<b>wodociąg Iwanki:</b> Iwanki, Saki, Waniewo, Ogrodniki, Białki, Trześcianka, Odrynki, Bruszkowszczyzna, Gorędy, (Hoźna, Potoka, Hieronimowo - pow.białostocki)	125,0	0,440	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Gmina Narewka ul. Białowieńska 1 17-220 Narewka	<b>wodociąg Narewka:</b> Narewka, Grodzisk, Minkówka, Janowo, Miklaszewo, Stoczek, Świnoroje, Skupowo, Zabitoczyna, Bernatdzki Most, Borowe, Bielscy, Bacyrysto, Dąbrowa, Cierniki, Eliaszkki, Lewkowo Nowe, Lewkowo Stare, Kasjany, Kaplańszczyzna, Kordon, Michnówka, Nowiny, Ochrymy, Podlewkowie, Piłanta, Porosłe, Suszczy Borek, Gruski, Guszczewina, Gramotne	471,0	2,283	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Siemianówka:</b> Siemianówka, Babia Góra, Borowe, Kruhnik, Leśna, Ludwinowo, Łozowe, Mostki, Nowa Łuka, Olchówka, Pręty, Pasieki, Polymie, Słobódka, Smolinica, Stary Dwór, Siemianakowszczyzna, Tarnopol, Zabrody, Chomińszczyzna	312,0	0,767	dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Czeremcha ul. Dubois 14 17-240 Czeremcha	<b>wodociąg Kuzawa:</b> Czeremcha, Czeremcha Wieś, Kuzawa, Polowce, Stawiszce, Wólka Terchowska, Zubacze, Bereszyszcze, Turowszczyzna, Bobrówka, Opaka Duża, Pohulanka, Dobrowoda, Repczyce	367,0	2,836	odżelazianie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 13 dni	dezynfekcja i plukanie zbiorników retencyjnych, plukanie sieci wodociągowej	postępowanie zakończone z dniem 05.09.2025 r.	przydatna do spożycia

**6 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych**

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Warszawska 108, 17-200 Hajnówka	indywidualne urządzenie wodociągowe OSM Hajnówka	406,65	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Białowieża ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża	indywidualne urządzenie wodociągowe OEL Jagiellońskie	0,32	pracownicy	dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Jerzy Kuczko, Budy nr 73, 17-230 Białowieża	indywidualne urządzenie wodociągowe Zajazd Myśliwski	0,4	goście, pracownik	napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie drogowego przejścia granicznego w Białowizy	0,4	pracownicy przejścia granicznego i ochronni	dezynfekcja końcowa (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SP ZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Hajnówce	81,11	pacjenci szpitala, pracownicy	nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SOVA INVEST Sp. z o.o. Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka	indywidualne urządzenie wodociągowe Enklawa Białowieska	70,94	pracownicy, turyści	nawietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 107 dni; 66 dni	dezynfekcja studni oraz sieci wodociągowej, płukanie sieci wodociągowej	1) postępowanie zakończone z dniem 04.08.2025 r. 2) prowadzone postępowanie z terminem do 19.01.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi - ogólna liczba mikroorganizmów

**powiat kolneński**

**6 producentów wody, 13 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4A 18-500 Kolno	<b>wodociąg w Kolnie:</b> m. Kolno, Gromadzyn Stary gm. Kolno	1040,53	10,143	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Połowa 23 18-520 Stawiski	<b>wodociąg w Stawiskach:</b> Stawiski, Chmielewo gm. Stawiski	299,82	1,976	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Sokolach:</b> Sokolę, Kuczyn, Zabelle, Michny, Tafiły, Dągiele, Rogale, Romany, Ramoty, Miesiołki, Lisy, Żelazki, Mieczki, Rostki, Cedry, Cwałiny, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włociański, Barzykowo, Skroda Mała, Stawiski ul. Smolniki	369,76	2,097	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 10 dni; 16 dni	plukanie, dezynfekcja urządzeń wodnych	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 21.01.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 03.11.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Karwowie:</b> Karwowo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacego, Wilczego, Hipolitowo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Budziński	299,82	1,535	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 7 dni	plukanie, dezynfekcja urządzeń wodnych	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 30.09.2025 r.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ogrodowa 1 18-516 Mały Płock	<b>wodociąg w Korzeniem:</b> Korzeniec, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock), Borkowo, kol. Zaskrodzie (gm. Kolno)	200,11	1,078	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Rogienicach:</b> Rogienice Wielkie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Kołaki Strumienie, Kołaki Wietrzychowo, Mały Płock, Budy Żelazne, Józefowo, Chłudnie, Włodki, Śmiarowo, Wałki, Budy Koszówka, Popki, Wygrane, Krakówka, Zalesie, Mściwuję, Cwałiny Małe, Cwałiny Duże, Ruda Skroda, Rudka Skroda, Kąty, Józefowo, Chłudnie, Włodki, Śmiarowo, Wałki, Popki	410,49	3,773	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja lampami UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wójt Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno	<b>wodociąg w Janowie:</b> Janowo, Nilsowina, Losewo, Borkowo kol. (gm. Kolno), Kąty kolonie (gm. Mały Płock)	98,72	0,702	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Zabelu:</b> Zabelle, Czerwone, Kolimagi, Gietki, Waszki, Górszczyzna, Kozioł, kolonie: Białiki, Stary Gromadzyn, Rupin	272,57	2,594	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Kumelsku:</b> Kumelsk, Kowalewo, Truski Zalesie, Truski Patory, Truski Kucze, Glinki, Danowo, Kielce Kopki, Żebry, Górskie, Lachowo, Kielce Stare, Rupin, Białiki, Wykowo, Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo Świętą, Oskki Olszyny, Wszebory, Tyski Wądotowo, Tyski Łabno, Obiedzino, Wścieklice, Zaskrodzie, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wincenta	581,53	3,527	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wójt Gminy Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo	<b>wodociąg w Grabowie:</b> Grabowo, Grabowskie, Golanki, Wiszowate, Skroda Wielka, Konopki Monety, Konopki Białystok, Stare Guty, Guty Podlesie, Łebki Małe, Łebki Duże, Marki, Bagirskie, Przyborowo, Andrychy, Chelchy, Milewo-Gałęcki (gm. Grabowo), Koszaki (gm. Kolno)	195,227	2,342	nawietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Gnatowie:</b> Rosochate, Kurkowo, Gnatowo, Siwki, Ciemianka, Świdry Podlesne, Świdry Dobrzecze, Lubiane, Żebrki, Suraty, Kowcinak, Wojsławny, Kamińskie, Pasichy, Grady Michały	168,487	1,018	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wójt Gminy Tursoł ul. Jana Pawła II 49 18-525 Tursoł	<b>wodociąg w Tursoł:</b> Tursoł	82,57	0,631	nawietrzanie, odzelenianie, odmanganianie, filtracja	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 65 dni; barwa - 14 dni	plukanie sieci i urządzeń wodnych; nawietrzanie sieci, dezynfekcja sieci.	1) postępowanie administracyjne zakończone w dniu 24.03.2025 r., 2) postępowanie administracyjne zakończone 27.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Lemanie:</b> Leman, Ksebski, Zirma, Lacha, Wanaćja, Nowa Ruda	274,52	1,854	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli -26 dni; 26 dni	plukanie, dezynfekcja urządzeń wodnych.	postępowanie administracyjne zakończone w dniu 13.11.2025 r.	przydatna do spożycia

**2 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych**

Spółdzielnia Mleczarska "MLESPOŁ" w Grajewie Zakład Produkcji Mleczarskiej w Kolnie	indywidualne urządzenie wodociągowe ZPM Kolno	1214,57	pracownicy zakładu	nawietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Renzol Sp. z o.o. ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka	indywidualne urządzenie wodociągowe przy Stacji Paliw w Tursoł, 18-525 Tursoł, ul. Olsztyńska 2	0,1	pracownicy i klienci stacji paliw	filtracja, odzelenianie, odmanganianie, regulacja twardości, dezynfekcja lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

**powiat łomżyński i m. Łomża**

**9 producentów wody, 23 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Ząbek 23	<b>wodociąg Łomża:</b> Łomża	7713	59,025	nawietrzanie, odzelenianie, odmanganianie, lampa UV, dezynfekcja podchlorynem sodu	nie dotyczy	bakterie grupy coli -7 dni; 13 dni	chlorowanie wody w sieci wodociągowej, płukanie sieci, czyszczenie sieci	1) postępowanie zakończone z dniem 03.04.2025 r. 2) postępowanie zakończone z dniem 01.08.2025 r.	przydatna do spożycia
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża ul. M.C. Skłodowskiej 1A 18-400 Łomża	<b>wodociąg Januty:</b> Januty, Dużniewo, Łochynowo, Sierzputy Młode, Sierzputy Stare, Janowo, Grzymaty, Chojny Młode, Chojny Stare	552,84	2,852	nawietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stare Modzele:</b> Wygoda, Stare Modzele, Modzele Wypychy, Modzele Skudosz, Puchały, Gać, Lutostań, Koty, Wyrzyki, Milewo	430,24	2,019	nawietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Siemień:</b> Stara Łomża n/rz, Stara Łomża p/sz, Siemień, Rybno, Pniewo, Zosin	242,31	2,019	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 14 dni bakterie grupy coli - 17 dni	intensywne płukanie instalacji technologii uzdatniania wody w SUW oraz sieci wodociągowej. Odłączono przepompownię wody w Zosinie i zaczęto zaopatrywanie części wodociągu (Zosin, Stara Łomża przy Szosie, Stara Łomża nad Rzeką) wodą z MPWIK z Łomży, dezynfekcja i płukanie obiektu przepompowni, płukanie sieci	postępowanie zakończone z dniem 08.04.2025 r. postępowanie zakończone z dniem 29.12.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Nowe Kupiski:</b> Nowe Kupiski, Bożenica, Jednaczewo	235,78	1,186	nawietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 30 dni	plukanie instalacji technologii uzdatniania wody w SUW oraz sieci wodociągowej	postępowanie zakończone z dniem 28.02.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Podgórze:</b> Podgórze, Gietczyn, Konarzyce, Zawady Przedmieście, Siemień Rowy, Boguszyce, Czaplce, Mikołajki, Kosiółki, Andrzejki	632,02	3,614	nawietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>wodociąg Bacze Suche:</b> Bacze Suche	15,14	0,110	nawietrzanie, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	

Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul.Elewatowska 31	<b>wodociąg Wiana:</b> Wiana, Męcicki, Ruś, Sambory, Wierciszewo, Sieburczyn, Rutkowskie, Zanikiewo, Małachowo, Jarnuty, Boguszki	431	1,910	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bożejewo:</b> Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Janczewo, Bronowo, Niewkowo, Kramkowo, Rutki, Mrdówki, Nielawice, Kokoski, Srebrówo	406	1,653	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Piątnica:</b> Piątnica	328	2,419	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo - 27 dni mangan - 83 dni	Sprawdzenie procesu uzdatniania wody, poprawności automatycznego płukania filtrów oraz poprawności pracy sprężarki	postępowanie zakończone z dniem 05.08.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Jezioro:</b> Jezioro, Budy Czarnockie, Elźbiecin, Poniat, Rządkowo, Zabawka, Wiktorzyn, Marianowo	289	1,969	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja lampa UV	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 7 dni	plukanie sieci	postępowanie zakończone z dniem 15.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Dobrzyjałowo:</b> Dobrzyjałowo, Budy, Mikołajka, Choszczewo, Stary Cydzyn, Czarnocin, Drożdżin Lubiejewo, Górki Sypniewo, Górki Szewkowo, Guty, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kownaty, Motyka, Murawy, Nagórki, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny Kolonia, Pęza, Stary Drożdżin, Taraskowo, Wyludzin, Wyrzyki	607	3,835	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Drodzowo:</b> Drodzowo, Niewodowo, Kalinowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Piątnica Włociańska, Krzewo Stare, Krzewo Nowe, Kosaki, Truszk, Zechły	401	2,014	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród	<b>wodociąg Nowogród:</b> Nowogród, Kupnina, Serwatki, Morgowniki, Płaki, Bałki	321	2,359	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 14 dni	plukanie sieci	postępowanie zakończone z dniem 07.11.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Sławiec:</b> Sławiec, Szablak, Grzymały, Grądy Nowogrodzkie, Chmielniewo, Dolerzgi, Sulimy, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Mątwa	428	1,482	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne	<b>wodociąg Jedwabne:</b> Jedwabne, Kurcze Wielkie, Kotowo Plac, Przeszłe, Grądy Wielkie, Koszaki-Turki, Rostki, Grądy Małe, Biczki, Kubrzany, Kurcze Małe, Kąkówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kuczewskie, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kolonia Garbnik, Makowskie, Bartki, Koniecki	380,46	2,717	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Orlikowo:</b> Orlikowo, Olszewo Góra, Pawelki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Tułste, Konopki Chude, Borawskie, Witynie, Siestrzanki, Nadbory, Pluty, Błodry, Brzostowo, Chyliny, Chrostowo, Kąty, Mocarze, Burzyn, Szostaki	198,81	1,752	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie 18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11	<b>wodociąg Stare Ratowo:</b> Brulin, Duchny Młode, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Śniadowo, Truszki, Mężeńin, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny	930	2,523	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wierzbowo:</b> Młynnik, Wszerecz, Wszerecz Kolonia, Uśnik, Uśnik Dwór, Szczepankowo, Żebry, Żebry Kolonia, Chomentowo, Wierzbowo, Osobne, Uśnik Kolonia, Ratowo Piotrowo, Dębowo, Konopki Młode, Jemiellite Wypychy, Sierzputy Marki, Zalesie Wypychy, Zalesie Poczynki, Stare Jemiellite, Śniadowo ul. Stara Stacja, Konopki Stare, Zagroby, Koleczki, Kozki, Sierzputy Żagajne, Radoszcz	522	2,452	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Przytuły ul. Supska 10 18-423 Przytuły	<b>wodociąg Nowa Kubra:</b> Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliny, Gardoty, Gryzniki, Kubra Przebudówka, Stara Kubra, Nowa Kubra, Mieczki, Mroczi, Obrytki, Pierki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Przytuły Las, Trzaski, Wągi, Wilamowo, Supy, Mikuty	449,24	1,908	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 19 dni	dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej	postępowanie zakończone z dniem 20.10.2025 r.	przydatna do spożycia
Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo	<b>wodociąg Miastkowo:</b> Miastkowo, Czartoria, Rybaki, Korytki Leśne	97	1,332	napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa - 50 dni	plukanie sieci	nie prowadzono postępowania	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Łuby Kiertyany:</b> Łuby Kiertyany, Łuby Kurki, Sulki, Chojny Naruszczy, Leopoldowo, Tarnowo, Kraska, Podosie, Kuleszka, Drogoszewo, Rydzewo, Rydzewo Gozdy, Nowosiedliny, Zaruzie, Gałkowska, Sosnowiec, Kaliszki	482	2,568	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 20 dni enterokoki - 8 dni	dezynfekcja studni, zbiorników, chlorowanie wody w sieci wodociągowej, plukanie sieci	postępowanie zakończone z dniem 22.12.2025 r.	przydatna do spożycia
Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-413 Zbójna	<b>wodociąg Zbójna:</b> Zbójna, Dębnieki, Dobry Las, Siwliki, Poredy, Piasutno Żelazne, Piani, Osowiec, Laski, Gawrychy, Jurki, Kuzie, Popiolki, Wyk	398,82	3,481	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, lampa UV	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 2 dni barwa - 7 dni; 15 dni mętność - 11 dni utleniałość z KMNO4 - 57 dni; 114 dni	plukanie sieci, wymiana pompy, plukanie sieci, montaż nowej sprężarki, przepływomierza	1) nie prowadzono postępowania (bakterie grupy coli; barwa) 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.04.2025 r. 3) prowadzone postępowanie z terminem do 28.11.2025 r. (prolongowana do dnia 30.06.2026 r.)	warunkowa przydatność do spożycia - utleniałość z KMNO4
<b>7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna	indywidualne urządzenie wodociągowe PEPEES	563,85	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Van Pur - Browar Łomża ul. Poznańska 121 Łomża 18-402	indywidualne urządzenie wodociągowe Browaru Van Pur	1254	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa, redukcja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża	indywidualne urządzenie wodociągowe szpitala	168,96	pracownicy, pacjenci szpitala	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ubojnia Zwierząt Robert Rytel Podgórze, ul. Polna 4, 18-400 Łomża	indywidualne urządzenie wodociągowe Ubojnia Zwierząt Robert Rytel	1000	pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakłady Mięsne "Podgórze" J. Hryniewicz, K. Zawadzki Sp. J., Podgórze, ul. Kręta 21 18-400 Łomża	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakłady Mięsne "Podgórze"	25	pracownicy	redukcja twardości	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 15 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 30 dni azotany - 15 dni	plukanie sieci	nie prowadzono postępowania	przydatna do spożycia
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica	indywidualne urządzenie wodociągowe OSM Piątnica	2965	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Fresh sp. z o.o. Warszawa Zakład Produkcyjny Chojny Stare	indywidualne urządzenie wodociągowe Fresh sp. z oo - Zald Produkcyjny Chojny Stare gm Łomża	114	pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>powiat moniecki</b>									
<b>6 producentów wody, 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	<b>wodociąg w Goniądzu:</b> Goniądz, Dawidowizna, Doly, Łazy, Szafranki	307	1,946	filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Smugorówka Dolistowska	<b>wodociąg we Wrocnie:</b> Wroceń, Smugorówka Goniądzka,	119	0,472	filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 42 dni mangan - 96 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 26 dni	plukanie odżelaziaczy i sieci	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 30.04.2025 r. 2) postępowanie zakończone z dniem 10.03.2025 r. 3) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 12.09.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Downarach:</b> Downary, Downary Plac, Kramkówka Mała, Kramkówka Duża, Owieczki	94	0,626	filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

	<b>wodociąg w Białosuniu:</b> Białosunie, Kiewianka, Piwowary	124	0,699	filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	enterokoki - 12 dni	chlorowanie studni, płukanie odżelaziaczy i sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 28.08.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Osowcu:</b> Budne, Osowiec, Osowiec Twierdza, Płochowo, Wólka Piaseczna,	113	0,556	filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa - 365 dni	przeład armatury, zwiększenie napowietrzania, wydłużenie czasu płukania odżelaziaczy	postępowanie z terminem do 05.12.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia- barwa
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp z o. o. ul. Kolejowa 21 19-100 Mońki	<b>wodociąg w Mońkach:</b> Mońki, Boguszewo, Boguszewko (część), Ciesze, Czekoldy, Dudki, Dudki – Kolonia, Dziezki, Dziekonia, Ginie-kolonia, Hornostaje, Hornostaje – Osada, Jaski, Kiślak, Koleńniki, Kołodziej, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszczki, Olszki, Ołdaki, Potoczyna, Przytulanka, Pzyz, Rusałki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Żyburty, Żodzie	2514	10,406	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo, mętność - 34 dni mangan - 259 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 20 dni	płukanie filtrów odmanganiania, zwiększenie natlenienia, płukanie armatury	mangan - postępowanie z terminem do 30.06.2026 r.; mętność- zakończone postępowanie administracyjne z dniem 10.12.2025	warunkowo przydatna do spożycia- mangan
	<b>wodociąg w Kuleszach:</b> Kulesze, Wilamówka	87	0,259	brak	nie dotyczy	mętność- 34 dni	płukanie armatury	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 10.12.2025 r.	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 10 19-104 Trzcianne	<b>wodociąg w Trzciannem:</b> Boguszewo, Boguszki, Chojnowo, Dobarz, Krynica, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Pisanki, Stare Bajki, Sorcze, Trzcianne, Wyszowate, Żubole, Żucielec	250	1,644	filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Laskowcu:</b> Brzeziny, Gielczyn, Kleszcze, Laskowicz, Zajki	65	0,373	filtracja, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	<b>wodociąg w Dolistowie:</b> Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, <b>Dolistowo kolonia, Zabiele</b>	167	1,210	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	zapach- 48 dni	płukanie sieci i armatury	przebieg postępowanie administracyjne w terminie do 31.01.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia- zapach
	<b>wodociąg w Miklicinie:</b> Brzozowa, Dzięcielowo, Mikicin, Mikicin kolonia, Brzozowa kolonia	302	1,555	napowietrzanie, filtracja, lampy UV, podchloryn sodu(okresowo)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Jaswiliach:</b> Bagno, Bobrówka, Gurbitze, Jadeski, Jaświkki, Jaświły, Mocięsze, Moniuszki, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Starowola, Szacilly, Szpakowo	510	2,099	napowietrzanie, filtracja, lampy UV, podchloryn sodu(okresowo)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Krasnem Folwarczernem:</b> Brzozówka Folwarczna, Dobrzyńdówka, Krasne Folwarczne, Krasne Stare Kujbiedy, Kujbiedy, Łękołudy, Milewskie	73	0,533	napowietrzanie, filtracja, lampy UV, podchloryn sodu(okresowo)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Słomiance:</b> Czarnystok, Górnostok, Jasionóweczka, Jasionówka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Małe, Krzywa, Słomianka	300	1,995	napowietrzanie, filtracja, lampy UV, podchloryn sodu(okresowo)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Krypnie Krypno Kościelne 238 19-111 Krypno	<b>wodociąg w Długoleści:</b> Bajki-Zalesie, Dębina, Długoleka, Góra, Kruszyn, Krypno Wielkie, Krypno Kościelne, Kulesze Chobotki, Morusy, Peńskie, Rekle, Ruda, Zastocze, Zygmunt	754	2,095	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, lampy UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Rudzie:</b> Ruda	141	0,438	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, lampy UV	nie dotyczy	jon amonu- 184 dni	konserwacja urządzeń napowietrzających i filtracyjnych oraz wielokrotne płukanie filtrów, zwiększenie intensywności napowietrzania wody	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 06.08.2025 r.	przydatna do spożycia
Urząd Miejski w Knyszynie ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn	<b>wodociąg w Knyszynie:</b> Knyszyn, Knyszyn Zamek	367	2,814	napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg w Zofiówce:</b> Chobotki, Czechowizna, Grady, Guzy, Jaska, Kalinówka Kościelna, Lewonie, Nowiny Kasjarskie, Nowiny-Zdroje, Ogrodniki, Poniklica, Wojtówce, Wodzilówka, Zofiówka	258	1,506	filtracja	nie dotyczy	zapach-41	płukanie sieci i armatury	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 16.01.2026 r.	przydatna do spożycia
<b>Z producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									
Zakład Produkcji Spożywczej "BETEX"	indywidualne urządzenie wodociągowe BETEX	49	0,015	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Monecta Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach ul. Adama Mickiewicza 62 19-100 Mońki	indywidualne urządzenie wodociągowe MSM	1196	0,245	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb,	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>powiat sejneński</b>									
<b>4 producentów wody, 7 wodociągów zaopatrzenia</b>									
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny	<b>wodociąg Sejny:</b> Sejny	511	4770	napowietrzanie, odżelazianie,	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Krasnopol:</b> Krasnopol, Żłobin, Gluszyn, Łopuchowo, Pawłówka, Kolonia Krasnopol, Jeziorki, Buda Ruska, Czarna Buchta, Jęgliniec, Mikołajewo, Maćkowa Ruda, Gremzdy Polskie, Gremzdel, Krasne, Aleksandrowo, Żubrówka Nowa, Wysoka Góra, Stabięszczyzna, Skustele, Romanowce, Remierkiń, Michnowce, Piotrowa Dąbrowa, Czarna Buchta, Jęglówek	384	1708	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Obsługa Komunalna Gminy Sejn w Sejnach ul. Świerczewskiego 1 16-500 Sejny	<b>wodociąg Berżniki:</b> Olszanika, Zaruby, Świąckie, Babańce, Degucie, Grudzielewska, Posejny, Posejanka, Lasanka, Sumowo, Marynowo, Radziuski, Kolonia Sejny, Bosse, Berżniki, Markiszki, Podlaskie, Holny Wolmera, Rachelany, Ogrodniki, Dworczyko, Półkoty, Satabinki, Poćkurny, Bierżałowe, Holny Mejera	290	2352	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Burbiszki:</b> Buble, Lumbie, Rynkojeziory, Nowosady, Kielczany, Gryszkańce, Konstanyńdówka, Burbiszki, Krasnowo, Jodeliszki, Klejwy, Jenorajście	320	1230	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	żelazo - 20 dni	płukanie linii, przeład techniczny SUV	postępowanie zakończono z dniem 31.07.2025 r.	przydatna do spożycia
Gmina Giby 74A 16-506 Giby	<b>wodociąg Giby:</b> Giby, Aleksiejówka, Frącki, Danilowce, Iwanówka, Konstanyńdówka, Posejele, Pomorze, Białorzeczka, Kukie, Białogóry, Karolin, Pogorzelec, Krasne, Gulbin, Głębiki Bród, Białowieśnie, Tartaczysko	339	1705	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Puńsk ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk	<b>wodociąg Puńsk:</b> Boksze Stare, Puńsk, Sejny, Trakiszki, Kalinowo, Szoftany, Trompole, Wojczuliszki, Krejwiany, Wojtokiemie, Oszkinie, Szlinoziemie	665	2027	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Pelele:</b> Pelele, Polurice, Buda Widugierska, Tauroszyzki, Nowiniki, Wołunice, Buraki, Kompolce, Żwikiele, Wilkopędzie, Skarkiszki, Smolany, Ogórki, Dziedziule, Przystawiane, Widugiery, Dowiaczyski, Rejsztokiemie, Sankury	500	1673	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>16 producent indywidualnego urządzenia wodociągowego</b>									
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Edwarda Rittera 2 16-500 Sejny	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Sejnach	33	0,008	odżelazianie, napowietrzanie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie oceniano wodociąg wyłączony z użytku w związku z remontem
Osrodek Turystyczny "Kukle" Kukle 29 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe OT Kukle	4	0,002	odżelazianie, napowietrzanie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zielony Gościńiec Sarnetki SA 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Zielony Gościńiec	0,1	0,001	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
"Gościńiec Wiejski" Kukle 24 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe "Gościńiec Wiejski " Kukle	5	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Osrodek Wypoczynkowy Campcamp Giby 91A, 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe OW Campcamp	4	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Stacja Wodna Frącki Frącki 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Stacja Wodna Frącki	0,8	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pensjonat Wigierski w Mikołajewie Mikołajewo 22C 16-506 Giby	indywidualne urządzenie wodociągowe Pensjonat Wigierski w Mikołajewie	3	0,004	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zajazd "Dowcien" Ryżówka 3 16-503 Krasnopol	indywidualne urządzenie wodociągowe "Dowcien"	1,5	0,003	odżelazianie, napowietrzanie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Wczasowy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węglińskiego w Białymstoku Posojele 16-506 Giby	indywidualne ujęcie wodociągowe Teatru Dramatycznego	1	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Mała gastronomia Eden Studziany Las 10A 16-506 Giby	indywidualne ujęcie wodociągowe Eden	0,5	0,004	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Agroturystyka "Nad Wigrami" Rosochaty Róg 14, 16-503 Krasnopol	indywidualne ujęcie wodociągowe "Nad Wigrami"	1,5	0,007	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gospodarstwo agroturystyczne "Nad Wigrami" Rosochaty Róg 15, 16-503 Krasnopol	indywidualne ujęcie wodociągowe "Zacisze nad Wigrami"	3	0,004	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Klub Sportowy "Nad Wigrami" Sp. z o.o. Mikołajewo 25A, 16-503 Krasnopol	indywidualne ujęcie wodociągowe Klub Sportowy	15	0,006	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Anahata Bierzałowce 37A, 16-500 Sejny	indywidualne ujęcie wodociągowe Anahata	2	0,001	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przystań Kajakowa "Zakole" Buda Ruska 2, 16-503 Krasnopol	indywidualne ujęcie wodociągowe "Zakole"	4	0,005	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Wypoczynkowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Czerwonym Krzyżu Czerwony Krzyż 6, 16-5003 Krasnopol	indywidualne ujęcie wodociągowe OW w Czerwonym Krzyżu	1	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

**powiat siemiatycki**

**7 producentów wody, 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia**

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze	<b>wodociąg Siemiatyce:</b> miasto Siemiatycze	1995	13,297	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie ul. Montera 7 17-312 Drohiczyn	<b>wodociąg Drohiczyn:</b> miasto Drohiczyn	224,60	1,735	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Naroggi:</b> Arbasy, Arbasy Małe, Bryki, Bujaki, Bużyski, Chechłowo, Chrołowice, Chutkowice, Klepacze, Kłyżówka, Koczery, Lisowo, Lisowo-Jandówek, Łopusze, Miłkowiec-Jarki, Miłkowiec-Mački, Miłkowiec-Paszi, Miłkowiec-Stawki, Minczewo, Naroggi, Obniże, Ostrożań, Przesieka, Putkowiec Nadolne, Putkowiec Nagórne, Rotki, Runice, Sady, Siekierki, Sieniewice, Skierwiny, Smarkłice, Smorczewo, Sytki, Śledzianów, Tonkiele, Wierzcucha Nadbuzna, Wierzcucha Nagórna, Wólka Zamkowa, Zajęczniki	995,70	3,831	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2 17-300 Siemiatycze-Stacja	<b>wodociąg Kłopoty Stanisław:</b> Grzyby Orzepy, Kłopoty-Banki, Kłopot-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisław, Krasewice-Stare, Krasewice-Czerepy, Krasewice-Jagielki, Kułagi, Lachówka, Moczydły, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejski, Zalesie, Drochlin, Jaszczoty, Kamianki, Krakówki-Dąbki, Krakówki-Włodki, Krakówki-Zdżichy, Krynki-Sobole, Lubowice, Morze, Niewiarowo-Przybki Niemiarowo-Sochy, Rybalty, Stadniki	450,00	1,943	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Tolwin:</b> Anusin, Baciki Bilsze, Baciki Dalsze, Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Boratyniec Lacki, Kajanka, Laskowszczyzna, Leszczka, Olsolin, Siemiatycze-Stacja, Szeszenie, Tolwin, Turna Duża, Grabarka, Moszczona Pańska, Sokóle, Sycze, Szumitówka, Romnówka, Wakułowice	340,00	2,476	zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Czartajew:</b> Czartajew, Ceece, Klekotowo, Klukowo, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Kruplice, Ogrodniki, Rogawka, Skiwy Duże, Skiwy Małe, Słochy Annapolskie, Turna Mała, Wólka Nadbuzna	316,00	2,338	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elevatorska 31 15-620 Białystok	<b>wodociąg Czarna Średnia:</b> Aleksandrowo, Biszewo, Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Czarna Wielka, Dobuowo-Wyręby, Koryciny, Kozłowo, Makarki, Siemiony, Stare Sypnie, Sypnie Nowe	267,00	1,324	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Nurzec-Stacja:</b> Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chursy, Dwór, Nurczyk, Nurzec, Nurzec Kisielewo, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Zabłocie, Zalesie, Zerczyce	257,00	2,180	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Grodzisk:</b> Bogusze-Stare, Bogusze-Litewka, Grodzisk, Kosiańska-Leśna, Kosiańska Stara, Kosiańska-Boruty, Kosiańska Trojstowska, Krynki-Borowe, Krynki-Białokurki, Krynki-Jarki, Mierzyndówka, Porzeziny-Giętki, Porzeziny-Mendle, Zale, Żery-Bystre, Żery-Czubiki, Żery-Pilaki	325,00	1,330	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Tymlianka:</b> Anusin, Piszczatka, Siemichocze, Telatycze, Tymlianka, Werpól, Wólka Nurzecka, Wyczołki, Klukowice, Litwinowice	84,00	0,775	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Perlejewo:</b> Borzymy, Granne, Głębockez, Glody, Kobyla, Kruzy, Koski-Falki, Koski-Wypychy, Leśniki, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Olszewo, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Perlejewo, Petch, Pleczyński, Twarogi-Trąbnica,	340,00	1,673	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Moczydły Pszczółki:</b> Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukieleki, Moczydły-Pszczółki, Poniały, Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Wypychy	189,00	0,797	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Przemysłowa 17-307 Mielnik	<b>wodociąg Mielnik:</b> Adamowo, Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowice, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oklutyce, Osłowo, Pawłowice, Poręby, Radziwiłłowska, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Kudelice, Olchowice, Stankowice, Żołędne	226,00	1,994	zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce	<b>wodociąg Milejczyce:</b> Bielki, Borowiki, Charki, Grabarka, Choroszczewo (wieś), Choroszczewo (kolonia), Jaltuszczyki, Golubowszczyzna, Klimkowice, Kościukowice, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulice, Milejczyce, Nowosiółki, Osinki, Pokaniewo, Pokaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiątko, Wałki	285,30	1,581	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dziadkowice 36 17-306 Dziadkowice	<b>wodociąg Dziadkowice:</b> Dziadkowice, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malinowo, Zaręby <b>wodociąg Dołubowo:</b> Brzezin-Janowieta, Brzeziny-Niedźwiadki, Dołubowo, Smolugi, Wojeniec, Zaminowo	144,00 330,00	0,850 0,730	brak napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy	przydatna do spożycia przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Hornowo:</b> Hornowo, Hornowszczyzna, Jasionówka, Malewice, Mała Jasionówka, Osmola, Zaporosł, Żuriewo, Żuróbice, Żuróbice, Żuróbice-Bagno	172,00	0,884	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

<b>5 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									
Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "Eternite" s.c. S. Zawadzki, J. Proszczuk Wólka Nadbużna 66	indywidualne urządzenie wodociągowe Eternite	2,5	goście ośrodka, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	barwa, mętność, żelazo, mangan, jon amonowy - 365 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 56 dni	przeład i plukanie sieci, dezynfekcja sieci, wymiana złóż filtracyjnych	1) prowadzone postępowanie administracyjne do dnia 31.12.2026 r. 2) postępowanie administracyjne zakończone z dniem 6.06.2026 r. (ogólna liczba mikroorganizmów)	warunkowo przydatna do spożycia - barwa, mętność, żelazo, mangan, jon amonowy
"Hal-Gen" Spółka Jawna Aleja Niepodległości 6 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Hal-Gen	2	goście ośrodka, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	mętność - 85 dni	plukanie złóż filtracyjnych i sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 01.10.2025 r.	przydatna do spożycia
Oerlemans Foods Spółka z o.o. ul.A.Krajowej 31 17-300 Siemiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Oerlemans	811,00	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
POLSEF Spółka z o.o. ul. A. Krajowej 1B 17-300 Siemiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Polser	993,00	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
PERN S.A. Dział Wschodni Baza Adamowo 17-307 Mielnik	indywidualne urządzenie wodociągowe Adamowo	20,97	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

**powiat sokółski**

<b>9 producentów wody, 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka	<b>wodociąg Sokółka:</b> Sokółka, Gilniszce Małe, Nowa Kamionka, Krasniny, Kurowszczyzna, Sokolany, Wojnaczy, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Plebanowce, Sierbowce, Żuki, Stara Kamionka, Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahe, Igrzy, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Lipina, Maławice Dolne, Maławice Górne, Maślanka, Nomiki, Pawelki, Plantecka, Podkamionka, Pucilki, Słojniki, Stara Kamionka, Moczalnia, Nowa Moczalnia, Straż, Szyszki, Wysokie Łaski, Poniatowice, Zawitowszczyzna, Zaścipce, Ortowice, Gieniusze, Wierzchowce (gm. Sokółka), Palestyna, Bilminy, Klimówka, Szymaki, Tolce, Nowodziel, Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale-Kolonia, Białobłockie, Krugłany, Łososna Wielka (gm. Kuznica)	2746,2	21,905	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie - w dwóch ujęciach wody, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 5 dni	plukanie sieci	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bogusze:</b> Bogusze	25,2	0,430	brak	nie dotyczy	mętność - 10 dni	plukanie sieci	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stara Rozedranka:</b> Bachmatówka, Jałówka, Kantorówka, Podkantorówka, Pajanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka, Smolanka, Stary Szor	54,2	0,645	brak	nie dotyczy	mętność - 14 dni	plukanie sieci	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Sp. z o.o. ul. Gen. Sułki 1 16-200 Dąbrowa Białostocka	<b>wodociąg Dąbrowa Białostocka:</b> Dąbrowa Białostocka, Grabowo, Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kirejewszczyzna, Miedzianowo, Nowa Wieś, Osmolowszczyzna, Weszłowo	489,92	5,865	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Nierosno:</b> Brzozowo, Brzozowo-Kolonia, Krugło, Łozowo, Mościcha, Nierosno	132,6	0,840	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stock:</b> Grodziszczany, Grzebień, Harasimowice, Jaczno, Kropiwno, Ostrowie, Różanyctok, Stock, Szuszałewo (pow. sokółski), Jałowo (pow. augustowski)	181,33	1,576	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Jałówka:</b> Bagny, Jałówka, Lewki, Olsza, Pięciowlaki, Suchodolina, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Sławno, Podbagny, Sądowo, Nowinka, Reszkowce (gm. Dąbrowa Białostocka), Okośno, Leszczany, Bachmackie Kolonie (gm. Suchowola)	285,6	1,496	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Zwierzyniec Wielki:</b> Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kudarewiczyna, Małowista, Sadek, Trzyrzeczki, Hamulka (gm. Dąbrowa Białostocka), Chmielniki, Chmielniki, Domuraty (gm. Suchowola)	165,43	0,862	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	mangan - 91 dni	zwiększona dawka powietrza na aeratorze	prowadzone postępowanie administracyjne do dnia 30.01.2026 r.	warunkowo przydatność wody do spożycia - mangan
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	<b>wodociąg Janów:</b> Budno, Cieśnik Mały, Cieśnik Wielki, Franckowa Buda, Gabryliewszczyzna, Janów, Kamienica, Kizielany, Kładziewo, Krasne, Kumiątka, Kuplisk, Marchelówka, Nowokolono, Nowowola, Nowy Janów, Rudawka, Skidlewo, Studzienczyzna, Szczuki, Trofimówka, Trzcianka, Wasilówka, Zielony Gaj	385,32	2,586	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Białousy:</b> Białousy, Łubianka, Soroczy Mostek, Ostryńca, Sosnowe Bagno, Podlubianka, Brzozowe Błoto, Kwasówka	135,19	0,500	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, lampa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Korycin:</b> Korycin, Mielniki, Rudka, Kumiala, Skindzierz, Wysokie, Zagórze, Milewiczyna	168,24	1,167	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bombla:</b> Bombla, Brody, Łomy, Łosiniec, Stock, Popiołówka, Przesławka, Wójtachy	98,9	0,516	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Długi Ług:</b> Jasionowa Dolina, Sitawka, Sitkowo, Przystawka, Tełtin (gm. Janów), Aulakowszczyzna, Wyłudki, Białystoczek, Długi Ług, Dzięciołowska, Górszczyzna, Wyłudki, Krukowszczyzna, Łaskowszczyzna, Nowinka, Olszynka, Ostra Góra, Rykaczewo, Szacilówka, Szumowo, Zabrodzie, Żakale (gm. Korycin)	374,5	2,025	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Centromkom Sp. z o.o. ul. Gonładzka 5B 16-150 Suchowola	<b>wodociąg Suchowola:</b> Suchowola, Karpowice, Jatwiesz Mała, Jatwiesz Duża, Krzywa, Poświętne, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Trzyrzecze, Dryga, Dryga-Kolonia, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Nowe Stojło, Chodorówka Stara-Kolonia	544,31	3,817	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mętność - 15 dni	kilkukrotne plukanie wodociągu z hydratwów końcowych na poszczególnych odcinkach zasilanych przez suw, plukanie całej sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia

	<b>wodociąg Leśniki:</b> Leśniki, Grodzisk, Podhorodniana, Żalke, Podgrodzisk, Laudafszczyzna, Okopy, Kersnówka, Ostrówek, Podostrówek, Grymiaczkę, Głębozczyna, Rutkowszczyzna, Ciemne, Horodniana	165,57	0,909	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	mętność - 14 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kopicówka:</b> Kopicówka, Morgi, Polomin, Olszanka, Wólka, Holodolna, Zgierszańskie, Brukovo, Chlewisk Dolny, Chlewisk Górny, Piątak, Tablewo, Czerwonka, Polomin Kolonia, Polomin, Sucha Góra	294,50	0,988	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Komunalny w Krynkach ul. Garbarska 16 16-120 Krynki	<b>wodociąg Krynki:</b> Krynki, Nietupa-Kolonia, Podlipki, Nowa Świdziałówka, Góry, Stara Gryzbowszczyzna, Nowa Gryzbowszczyzna, Chłodnie Włoki, Plebanowo, Kundzice, Clumice, Białogorce, Górka, Kruszymany, Ożierany Małe, Ożierany Wielkie, Łosiniary, Rudaki, Nietupa, Sanniki, Szachy, Leszczany	355,0	2,657	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	mangan - 17 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalowej w Kuźnicy ul. Plac Tyścia PP 1 16-123 Kuźnica	<b>wodociąg Kuźnica:</b> Kuźnica	171,9	1,780	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, lampy UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kuścińce:</b> Kuścińce, Mieszkowce Pawłowickie, Mieszkowce, Zalesiańskie, Długosielce, Milenkowce, Strejpejki, Pawłowice, Litwinki, Cimanie, Achrymowce, Łowczyki, Starowlany, Wołyńce, Sączkowce, Dubnica Kurpiowska, Kowale, Wołkusz, Wojnowce, Wyzgi, Popławce, Łosna Mała	166,54	1,1826	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, lampy UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkalowej w Sidrze ul. Fabryczna 4 16-124 Sidra	<b>wodociąg Sidra:</b> Sidra, Siderka, Potrubowszczyzna, Szostaki	47,16	0,723	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Makowlany:</b> Bieniasze, Ogrodniki, Makowlany wieś, Makowlany osada, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Majewo, Nowinka, Poganica, Racowo, Romanówka, Siekierka, Słomianka, Śniczany, Wólka, Zwierzany, Majewo Kościelne	341,6	1,953	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	mętność - 115 dni	napowietrzanie, plukanie sieci wodociągowej, usunięcie awarii mechanicznej,	prowadzone postępowanie administracyjne do dnia 12.12.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Krzysztoforowo:</b> Krzysztoforowo, Bierniki, Pohorany, Staworowo, Zalesie, Podsutki, Kniaziówka	43,5	0,366	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 Szudziałowo	<b>wodociąg Szudziałowo:</b> Szudziałowo, Pierozki, Ostrówek, Ostrów Północny, Boratyńszczyzna, Kozłowy Ług, Słójka-Borowszczyzna, Talkowszczyzna, Stare Trzciano, Nowe Trzciano, Jezioro, Rowek, Wierchlesie, Nowinka, Knyszewice, Nowy Ostrów, Stoja, Zubowszczyzna-kolonia	111,7	1,724	napowietrzanie, filtracja, Lampy UV	nie dotyczy	enterokoki kałowe - 6 dni	chlorowanie sieci wodociągowej	PPIS nie prowadził postępowania administracyjnego. Po uzyskaniu informacji telefonicznej o przekroczeniu (laboratorium nie wydało sprawozdania cząstkowego) pobrano przez zarządcę oraz z kontroli urzędowej próbki wody do badania - woda dobra	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Babiki:</b> Babiki, Młszkieni, Chmielewsczyzna, Minkowce, Wojnowce, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka, Suchynicze, Szczęsnowicze, Horczaki	76,2	0,833	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Nowy Dwór:</b> Nowy Dwór, Plebanowce, Chworostiany, Butrymowce, Kudrówka, Bieniowce, Synkowce, Grzebień-Kolonia, Leśnica, Bieniowce-Kolonia	96,01	1,025	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Nowy Dwór ul. Plac Rynkowy 21 16-205 Nowy Dwór	<b>wodociąg Rogacze:</b> Rogacze, Jaginty, Choruźowce, Ponarica (pow. sokółski) Rygałówka, Dolinczany (pow. augustowski), Siółko	89,94	0,3774	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Dubaśno:</b> Dubaśno, Chilmony, Bobra Wielka, Sierucłowce, Koniuszki, Chilmoy-Kolonia	83,3	0,811	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	nie dotyczy	mangan -365 dni	napowietrzanie, plukanie sieci wodociągowej,	prowadzone postępowanie administracyjne z terminem do 31.05.2026 r.	woda warunkowo przydatna do spożycia -mangan
<b>10 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych</b>									
Grzegorz Sosirski Zajazd "Sosna" Kruglany 36 16-123 Kuźnica	indywidualne urządzenie wodociągowe Zajazdu "Sosna"	1,5	goście zajazdu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Eskimos S.A. w Restrukturyzacji ul. Jana Zamojskiego 27/5 30-519 Kraków, Chłodnia Sokółka ul. Białostocka 131	indywidualne urządzenie wodociągowe Chłodnia Sokółka	127,6	pracownicy zakładu	filtracja, odzelenianie odmanganianie	nie dotyczy	mangan - 134 dni	plukanie sieci wodociągowej	prowadzone postępowanie administracyjne z terminem do 30.06.2026 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
Krynka Sp. z o.o. ul. Targowa 2 16-120 Krynki	indywidualne urządzenie wodociągowe Wytwórni Wód i Napió "Krynka", ul. Spółdzielca 6	115,0	pracownicy zakładu	brak	nie dotyczy	mętność, żelazo - 7 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego	przydatna do spożycia
JABS Sokółka S.A. ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociągowe JABS Sokółka S.A.	11,9	pracownicy zakładu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce ul. Sikorskiego 40 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Sokółce	49,4	0,12 oraz pacjenci szpitala	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 87 dni	plukanie sieci wodociągowej	1) prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do 30.05.2025	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 16-200 Dąbrowa Białostocka	indywidualne urządzenie wodociągowe SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	8	pacjenci szpitala	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Stanica Kresowa Edyta Szubska, Poczpek 9, 16-113 Szudziałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe Stacja Kresowa	1,5	25	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MISIEK" Wojciech Kuczko, Bachmatówka 33, 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociągowe gospodarstwo agroturystyczne "Na Wzgórz" Bachmatówka 33	1,5	20	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 17 dni bakterie grupy coli - 25 dni	plukanie sieci wodociągowej	1) prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do 31.07.2025; 2) prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do 14.11.2025	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej- budynek skanera	0,25	pracownicy przejścia granicznego	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	brak	brak	brak	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej- budynek fitosanitarny	0,4	pracownicy przejścia granicznego	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie	brak	brak	brak	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>powiat suwalski i m. Suwałki</b>									
<b>11 producentów wody, 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
„OPTIMA” Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	<b>wodociąg Bakalarzewo:</b> Bakalarzewo, Gębalówka, Kamionka Poprzeczna, Karasiewo, Klonowa Góra, Koronki, Kotowina, Malinówka, Maryna, Nieszki, Nowa Kamionka, Nowa Wieś, Orłowo, Podwólcanka, Sadłowna, Sokołowo, Stara Kamionka, Stary Skazdub, Wólka, Wólka Folwark, Matałk, Zajęczkowo, Zajęczkowo-Folwark, Nowy Dwór	405	2,290	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 14 dni	Plukanie sieci	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 8.09.2025 r.	przydatna do spożycia
Gmina Przerosi ul. Rynek 2 16-427 Przerosi	<b>wodociąg Przerosi:</b> Przerosi, Krzywólka, Przystajne, Zusenko, Romanówka, Przerosi Kolonia, Przerosi Nowa, Rakówek	228	1,484	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odmanganianiec, lampy UV, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Śmieciuchówka:</b> Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Lanowice Duże, Lanowice Małe, Morgi, Nowa Pawłowska, Olszanka, Prawy Las, Przelomka, Stara Pawłowska, Śmieciuchówka, Werselce, Zarzeczce oraz z gm. Filipów: Piecki	350	1,416	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo	<b>wodociąg Białorogi:</b> Białorogi, Prudziński, Suchodoty, Rychtyn	52,6	0,430	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Jeleniewo:</b> Jeleniewo, Kazimierówka, Wolowia, Leszczewo,	232,6	1,085	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	Bakterie grupy Coli - 5 dni	deynfekcja płukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 11.09.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Gulbieniński:</b> Gulbieniński, Udryn, Hultajewo, Ścibowo, Ignatówka, Sumowo, Sidory Zapolne, Udziejek, Lopuchowo, Czajewszczyzna, Sidorówka, Sidory	239	0,704	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Szurpilly:</b> Szurpilly, Krzemianka, Czerwone Bagno, Żywa Woda, Okragłe, Podwyżokie Jeleniewskie, Zarzece Jeleniewskie, Malesowizna, Rutka, Bachanowo, Błaskowizna, Szeszupka, Wodźniki	292,6	0,877	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Filipów ul. Garbaska 2 16-424 Filipów	<b>wodociąg Czarne:</b> Czarna, Huta, Supienie, Wólka	357,6	0,401	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Filipów:</b> Filipów	161,4	1,670	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stare Motule :</b> Agrażynówka, Bartnia Góra, Czostków, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Filipów II, Filipów III, Filipów IV, Garbas I, Lemieliste, Motule Nowe, Motule Stare, Olszanka, Rospuda ,Smolenka, Szafranki, Tabałówka, Żusno część miejscowości Mieruniszki oraz : <b>gm. Bakalarzewo:</b> Zdręby, Suchorzec, Góra, Nowy Skazdub	322,4	1,906	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORCZYŻ” ul. Witosza 4, 19-420 Kowale Oleckie	<b>wodociąg Garbas Drugi:</b> Garbas Drugi, Błtkowo	8	0,083	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, żelazo - 62 dni mangan - 186 dni	Płukanie sieci, naprawa sprężarki napowietrzającej	1) postępowanie zakończone z dniem 16.05.2025 r. 2) postępowanie zakończone z dniem 10.10.2025 r	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Mieruniszki:</b> Mieruniszki	8	0,025	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 342 dni	Płukanie sieci, naprawa sprężarki napowietrzającej, naprawa zaworu elektromagnetycznego	1) postępowanie zakończone z dniem 16.05.2025 r. 2) prowadzone postępowanie z terminem do 27.02.2026 r.	przydatna do spożycia
Usługi Wodociągowo-Kanalizacyjne Eugeniusz Obuchowski Potopy 14 16-406 Rutka Tartak	<b>wodociąg Rutka-Tartak:</b> Baranowo, Bondziński, Ejszeryński, Foluś, Ignatowizna, Jajłowo, Jasionowa, Kadaryński, Krzyżany, Kupowo, Lądzieki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Postawełe, Poszeszupie, Poszeszupie Folwark, Potopy, Rowełe, Rutka Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzcianka, Wierzbiszki, Joziodory, Polimonie, Smolniki, Kleszczówek	570	2,176	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Usługi dla Rolnictwa i Przemysłu Grzegorz Sokółowski w spadku Bilwinowo 19 16-411 Szypliszki	<b>wodociąg Kaletnik:</b> Kaletnik, Klonorejść, Grauze Nowe, Wiatrołuzna Druga, Adamowizna, Lovocie, Głębok Rów, Deksznie, Polule, Dębowo, Węglielna, Bilwinowo, Jasionowo, Żubryn oraz z gm. Suwałki: Bobrowisko, Wiatrołuzna Pierwsza	454	1,301	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Podwojponie:</b> Aleksandrówka, Andrzejewo, Białobłota, Budziśko, Jęglińiec, Jęziorki, Kociołki, Krzywółka, Kupowo Folwark, Majdan, Mikołajówka, Podwojponie, Postawełek, Przejma Mała, Przejma Wysoka, Romaniuki, Sądawki, Wojponie, Wygorzel, Żyrwiny, Szymałowizna	230	0,897	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 80 dni żelazo - 22 dni	płukanie sieci, wymiana złóż	zakończone postępowanie z dniem 19.12.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Szypliszki:</b> Bęcely, Dębniak, Fornetka, Grauze Stare, Lipniak, Lipowo, Olszanka, Pokomsze, Przejma Wielka, Rybalina, Sitkowizna, Słobódka, Szury, Szypliszki, Wesolowo, Zaboryszki, Czerwonka	386	1,758	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 35 dni	płukanie sieci	zakończone postępowanie z dniem 23.07.2025 r.	przydatna do spożycia
Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki	<b>wodociąg Przebród:</b> Przebród błoki	11	0,090	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Dubowo:</b> Dubowo Drugie, Poddubówek, Niemcowizna, Wasilczyki, Zielone Drugie, Zielone Kameduśkie, Zielone Królewskie	139	1,069	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Nowa Wieś:</b> Gielniewo, Lipniak, Nowa Wieś, Okuniowiec, Ozinki	329	1,037	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Płociczno:</b> Gawrych Ruda, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Krzywe, Mała Huta, Huta	313	2,624	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stary Folwark:</b> Cimochowizna, Leszczewek, Stary Folwark, Tartak, Leszczewo, Piertanie, Madgalenowo, Burdeniszki, Wigry, Czerwony Folwark	126	1,041	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Turówka Stara:</b> Biała Woda, Białe, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Kropiwe Nowe, Kropiwe Stare, Kuków, Kuków Folwark, Osowa, Potaszania, Taciewo, Trzciانة, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wychodne, Żyliń, Korobiec oraz z <b>gm. Bakalarzewo:</b> Aleksandrowo, Słupie, Stara Chmielówka, Płociczno, Podgórze	460	2,621	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano-odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kolejowa 4 16-420 Raczek	<b>wodociąg Podwyżokie:</b> Chodźki, Koniecbród, Krukówek, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Lipowo, Podwyżokie, Rabalina, Sidory, Stoki, Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk, Żubrynek	336	1,482	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Raczek:</b> Dowspuda, Jankielówka, Jaśki, Korytki, Moczydły, Pianta, Raczek, Rudniki, Sucha Wieś, Szkocja, Słoboda, Witówka, Wronowo, Wysokie, Ziółkowo	660	3,607	napowietrzanie, filtracja, odżelaziano- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wierciochy:</b> Bolesły, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczek, Szczodruchy, Wasilówka, Wierciochy	242	0,525	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Gmina Wiązajny ul. Szkolna 11 16-407 Wiązajny	<b>wodociąg Wiązajny</b> - Wiązajny, Wysockie, Mszczukinie, Makowczyzna, Sudawskie, Bolicie, Gryzbina, Leszkie, Okliny, Uszmauda, Antosin, Wiądrów, Rogoźajny Małe, Burniszki, Stankuny, Mauda, Kamionka, Marianka, Kłajpedka, Laskowskie, Stara Hańcza, Stołupianka, Wilkupie, Żelazkownia, Ciśówek, Dziadówek, Dzierwany, Jaczne, Jęgliszki, Kłajpeda, Ługiele, Mierkinie, Poplin, Rogoźajny Wielkie, Soliny, Sześciwólki	478	1,934	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, lampa UV, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki	<b>wodociąg Suwałki</b> : Miasto Suwałki	8182	68,175	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, lampa UV, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>6 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych</b>									
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpitalna 60 16-402 Suwałki	Indywidualne urządzenie wodociągowe Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	165	pacjenci szpitala	napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska "MILKPOL" Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 110 c	Indywidualne urządzenie wodociągowe Spółdzielni Mleczarskiej	919	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie- odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
PPHU Laktopol Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Produkcyjny nr 1 w Suwałkach ul. W. Polskiego 110 c	Indywidualne urządzenie wodociągowe PPHU Laktopol	933	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, dwutlenek chloru ( w razie potrzeby)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ANIMEX Foods Sp. z o.o. Oddział w Suwałkach ul. W. Polskiego 112 a	Indywidualne urządzenie wodociągowe Animex Foods	1649	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, odżelazianie z niesazaniem wodno- powietrznym, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, żelazo - 190 dni	wymiana złoży, płukanie sieci, zwiększenie ilości tlenu w napowietrzeniu	1) postępowanie zakończone z dniem 28.03.2025 r. 2) postępowanie zakończone z dniem 30.11.2025 r.	przydatna do spożycia
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna Oddział Suwałki	Indywidualne urządzenie wodociągowe	14	cele bytowe pracowników	napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska Rospuda w Filipowie	Indywidualne urządzenie wodociągowe	135	woda używana do produkcji, potrzeb bytowych pracowników	odżelaziacze, odmanganiacz, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>powiat wysokomazowiecki</b>									
<b>8 producentów wody, 26 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	<b>wodociąg Wysokie Mazowieckie</b> : Wysokie Mazowieckie, Michałki	1760	9,153	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
18-200 Wysokie Mazowieckie	<b>wodociąg Jablonka Kościelna</b> : Jablonka Kościelna, Jablonka Faszcz, Jablonka Świerczewo, Miodusy Wielkie, Miodusy Stasiowieża, Wólka Mała, Wólka Duża, Miodusy Stok, Tybory Jezierzna, Tybory Misztale, Tybory Zochy, Tybory Trzcianka, Tybory Kamianka, Tybory Oliszewo, Tybory Wólka, Wiśniówek, Modusy Litwa, Świętek Nowiny, Świętek Wielki, Trzciny, Dąbrowa Dzieciół, Mścichy, Wiśniówek Kolonia oraz w powiecie zambrowskim: Stary Skarżyn, Nowy Skarżyn, Zaręby Święte, Brąjczewo Sierpusty	670	2,359	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kalinowo Czornowo</b> : Kalinowo Czornowo, Buczyno Mikosy, Brzózki Gromki, Brok, Sokoty Jaźwiny, Golasze Puszcza, Osipy Nowe, Golasze Górki, Osipy Stare, Osipy Lepertowizna, Osipy Kolonia, Osipy Wydzioły I, Osipy Wydzioły II, Osipy Zakrzewizna, Zawrocie Nowiny, Myski Rzym, Brzózki Falki, Brzózki Brzeziszkie, Brzózki Markowizna, Brzózki Stare, Brzózki Tatary, Wróble, Kalinowo Salki, Kalinowo Nowe, Kalinowo Stare, Faszcz, Chojane Pawłowięta, Chojane Sierocięta, Chojane Stokowieża	980	3,059	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Mazury</b> : Mazury, Ruś Stara, Ruś Nowa, Bujny Biszewo, Jabłoń Uszyłskie, Jabłoń Rykacze, Jabłoń Spaly, Jabłoń Markowieża, Jabłoń Zarzeczkie	140	0,654	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Piętki Gręzki</b> : Kaplań, Klukowo, Klukowo-Kolonia, Lubowicz-Kąty, Piętki-Basie, Piętki-Gręzki, Piętki-Szeligi, Piętki-Żebrzy, Sobolewo, Trojanowo, Trojanówek, Zabiniac, Luniewo Małe, Luniewo Wielkie, Usza Mała, Usza Wielka	590	1,800	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wyszynki Kościelne</b> : Janki, Wiktorzyn, Kaliski, Kostry- Podsegdkowieża, Kostry-Śmiełki, Lubowicz-Byzie, Lubowicz Wielki, Stare Kostry, Stare Warele, Stare Zalesie, Wyszynki-Błonie, Wyszynki-Klukówek, Wyszynki Kościelne, Wyszynki-Nagórki, Wyszynki-Włosty, Wyszynki-Wojciechy, Wyszynki-Wypychy, Gródek, Malinowo, Kuczyn, Żebrzy Wielkie	700	2,050	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 2dni	płukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 14.10.2025 r.	przydatna do spożycia
Gmina Czyżew ul. Mazowiecka 34 18-220 Czyżew	<b>wodociąg Czyżew</b> : Czyżew Osada, Czyżew Chrapki, Czyżew Stacja, Czyżew Ruś Wieś, Czyżew Złote Jabłko, Oldaki Magna Brok oraz powiat Ostrow Mazowiecka: Żelazy Brokowo	887	2,801	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
18-208 Kulesze Kościelne	<b>wodociąg Rosochate Kościelne</b> : Zaręby Bindugi, Zalesie Stefanowo, Zaręby Święchy, Godlewo Kolonia, Krzczekowo Gromadzyn, Krzczekowo Szeplaki, Czyżew Sutki, Dmochy Glinki, Dmochy Rodzonki, Rosochate Kościelne, Rosochate Nartolty, Dąbrowa Cherubiny, Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Kity, Kaczyn Stary, Świętek Strumiany, Zaręby Skórki, Kaczyn Herbasy, Krzczekowo Mianowskie: Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Zaręby Góry Lesna, Dmochy Wochy, Dmochy Mrzozy, Biełki Nowe, Biełki Stare oraz w powiecie zambrowskim: Zaręby Krztki, Zaręby Kramki	767	2,529	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 6 dni	płukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Kulesze Kościelne</b> : Kulesze Kościelne, Stara Litwa, Stare Wykno, Nowe Wykno, Kulesze Podlipne, Stare Niziołki, Wnory Wlechy, Kulesze Podwice, Chojane Bąki, Chojane Gorczany, Lesinowo Niedźwiedzi, Nowe Grodzkie, Grodzkie-Szczepanowieża, Chojane Piecki, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Pażochy, Kulesze Litewka, Niziołki Dobki, Golasze Mościćkie, Czarnowo Biki, Golasze Dąb, Tybory Uszyńskie oraz w powiecie zambrowskim: Czarnowo Undy	717	2,368	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	entrokokki - 3 dni bakterie grupy coli - 31 dni	płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 05.11.2025 r.	przydatna do spożycia

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokolach ul. Kolejowa 31 18-218 Sokoly	<b>wodociąg Sokohy:</b> Sokohy, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Wypychy, Kruszewo Głaby, Truskolasy Olszyna, Truskolasy Wola, Truskolasy Niwisko, Truskolasy Lachy, Truskolasy Stare, Idzki Średnie, Idzki Wykno, Idzki Młynowskie, Czajki	440	2,352	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 6 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Jerki:</b> Jerki, Waniewo, Kowalewyszczyna, Kowalewyszczyna Folwark, Chomicie, Mojsiki, Wyrąb	130	0,853	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bruszewo:</b> Bruszewo, Bruszewo Borkowizna, Jamiolki Kowale, Jamiolki Godzieby, Jamiolki Świetliki, Jamiolki Piotrowięta, Stypulki Giemzino	200	0,483	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Dragi:</b> Dragi, Dworaki Staśki, Dworaki Pikaty, Perki Wypychy, Perki Lachy, Perki Mazowsze, Perki Karpie, Perki Bujenki, Perki Franki, Pęzy, Roszki Sączki, Roszki Leśne, Roszki Chrzczony, Racibory Stare, Racibory Nowe, Rzące, Koski Śniętne, Bujny, Porosi Kije, Krzyżewo, Roszki Ziemaki, Jabłonowo Kąty, Jabłonowo Wypycha, Porosi Grzywy	510	1,435	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Kobylin Borzymy ul. Główna 11 18-204 Kobylin Borzymy	<b>wodociąg Kobylin Borzymy:</b> Kobylin Borzymy, Kobylin Latki, Kobylin Pieniżki, Kobylin Cieszymy, Kobylin Pogorzałki, Kobylin Kruszewo, Kobylin Kuleszki, Milewo, Sikory Bartkowieża, Sikory Piotrowięta, Sikory Barytecki, Sikory Pawłowieża, Sikory Tomkowieża, Sikory Janowieża, Sikory Wojciechowieża, Makowo, Zalesie Łabędzkie, Garbowo Nowe, Garbowo Stare, Garbowo Kolonia, Kurzmy, Franki Piaski	450	1,510	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stypulki Święchy:</b> Stypulki, Święchy, Stypulki Szymany, Stypulki Borki, Kłoski Młynowieża, Kłoski Świągino, Mojski, Kierzki, Wnory Wandry, Piszczaty Piotrowięta, Piszczaty Korczany	300	0,532	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Pszczółczyn:</b> Pszczółczyn, Kurowo, Kurowo Kolonia, Franki Dąbrowa, Kropielnica Racibory, Kropielnica Gajki	250	0,587	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 4dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 22.09.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Stare Wnory:</b> Stare Wnory, Wnory -kuzele	89	0,250	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu ul. Podlaska 1 18-230 Ciechanowiec	<b>wodociąg Ciechanowiec:</b> Ciechanowiec, Ciechanowczyk, Antorin, Bujenia, Gaj, Dąbczyn, Koziorki, Kostuszyń-Kolonia, Kozarze, Kutaki, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo-Króle, Sawczyn, Radziszewo-Sobiechowo, Skórzec, Winna Stara, Radziszewo Stare, Wojtkowice Stare, Trzaski, Tworkowice, Winna-Chroły, Winna- Poświętna, Winna-Wilki, Winna-Wypychy, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Zadobrze	1100	6,944	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Radziszewo Śnieżuch:</b> Radziszewo Śnieżuch, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Lempice, Koce Piskuly, Koce-Schaby, Koce-Basie, Kobusy oraz w powiecie siemiatyckim: Czaje, Malyszczyn	400	1,067	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Lipowa 1 18-210 Szepietowo	<b>wodociąg Szepietowo:</b> Szepietowo	392	2,289	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wojny Krupy:</b> Wojny Krupy, Wojny Szuby Władciszańskie, Wojny Szuby Szańcheckie, Wojny Pietrasze, Wojny Wawrzyńce, Warele Nowe, Warele Filipowice, Wyliny Ruś, Wojny Pogorzał, Nowa Zalesie	344	1,018	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Dąbrówka Kościelna:</b> Dąbrówka Kościelna, Wyszonki Posele, Pułazie Świerze, Pułazie Wojdy, Wojny Piecki, Stawiereje Podleśne, Stawiereje Michałowieża, Moczyły Stanisławowieża, Moczyły Jakubowieża, Szymbory Andrezejowieża, Szymbory Włodki, Szymbory Jakubowieża, Jabłoń Kikołskie, Jabłoń Samsony	299	1,017	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Szepietowo Podleśne:</b> Szepietowo Podleśne Stare, Nowe Szepietowo Podleśne, Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Janówka, Szepietowo Żaki, Dąbrowa Moczyły, Dąbrowa Wilki, Dąbrowa Tworki, Dąbrowa Bybytki, Wojny Izdebnik, Gieralty Nowe	405	1,261	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa - 9 dni; 10 dni mętność - 7 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Bryki:</b> Włosty Olszanka, Plewki, Kamień Stary, Kamień Rupie, Dąbrowa Dołgi, Dąbrowa Gogole, Dąbrowa Zablotne, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Łazy, Bryki	320	1,079	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Gmina Nowe Piekuty ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekuty	<b>wodociąg Nowe Piekuty:</b> Stokowisko, Lopienie Szeligi, Lopienie Zyski, Lopienie Jeże, Piekuty Urbany, Koboski, Skłody Przynusy, Nowe Piekuty, Krasowo Siódmańki, Krasowo Wielkie, Krasowo Częstki, Kostry Noski, Skłody Borowe, Stare Zochy, Nowe Zochy, Nowe Rzepki, Lendowo Budy, Jóski, Hodyszewo	645	2,040	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wierzbowizna:</b> Jabłoń Dobli, Jabłoń Koscielna, Jabłoni Zambrowizna, Jabłoni Janikowce, Jabłoni Piotrowe, Jabłoni Śliwowa, Jabłoni Dąbrowa, Pruszanika Mała, Toczynwo, Wierzbowizna, Krasowo Wólka, Kostry Litwa	453	1,375	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>3 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych</b>									
Dom Pomocy Społecznej w Kozarach Kozarce 63 18-230 Ciechanowiec	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej w Kozarach	18,6	0,12	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 122 18-200 Wysokie Mazowieckie	indywidualne urządzenie wodociągowe SM Mlekovita	4500	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
"Sokołów" S.A. Oddział w Czyżewie ul. Zarębska 48 18-220 Czyżew	indywidualne urządzenie wodociągowe ZM Czyżew	700	pracownicy	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>powiat zambrowski</b>									
<b>6 producentów wody, 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia</b>									
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5 18-305 Szumowo	<b>wodociąg Szumowo:</b> Szumowo, Głęboz Wielki, Kaczynek, Zabikowo Prywatne	196,05	1,380	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Pęczratka:</b> Pęczratka Polska, Rynoły, Paproć Mała	154,67	0,452	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 6 dni	plukanie i dezynfekcja	przeważone postępowanie administracyjne zakończone z dniem 24.11.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Łętowica:</b> Łętowica (budynki mieszkalne od numeru 52 do 65, Nr 69, oraz od numeru 70 do 75)	46,36	0,235	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Paproć Duża:</b> Paproć Duża, Paproć Mała (budynki mieszkalne o numerach 20, 25, od 27 do 30)	159,20	0,548	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu - 56 dni; 189 dni żelazo, mangan - 20 dni	intensywne płukanie zbiór filtracyjnych oraz napowietrzanie wody, naprawa sprężarki do napowietrzania wody, wymiana urządzenia napowietrzającego wodę	1) prowadzone postępowanie administracyjne zakończone z dniem 16.06.2025 r. 2) prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 30.06.2026 r.	warunkowa przydatność do spożycia - jon amonu
	<b>wodociąg Srebrny Borek:</b> Srebrny Borek, Krajewo-Łętowo, Ostróżne, Srebrna (Jarzębie), Krajewo Budzily, Zabikowo Rządowe, Kalinowo, Srebrna, Łętowica	484,86	1,759	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Wyszomierz:</b> Wyszomierz Wielki, Radwany Zaorze, Mroccki Stylagi, Zaręby Jartuzy, Stryki	94,87	0,411	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młynarska 3 18-312 Rutki	<b>wodociąg Rutki:</b> Rutki Kossaki, Mężenin	162	1,548	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 9 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 35 dni	chlorowanie wody w studniach głębinowych, chlorowanie wody w studniach głębinowych, płukanie stacji i sieci wodociągowej, dezynfekcja zbiór filtracyjnych całego układu napowietrzania. Montaż lampy bakteriobójczej UV na wodzie uzdatnionej	1) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 30.06.2025 r. 2) zakończone postępowanie administracyjne z dniem 06.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Szlasy Lipno:</b> Czochanie Góra, Wybramy, Świątki Wiercice, Śliwowa Łopieniec, Szlasy Mieski, Szlasy Łopieniec, Szlasy Lipno, Rutki Nowiny, Rutki Jatkki, Rutki Tartak Nowy, Pruski Wielkie, Olszewo Przyborowo, Walocho Mońki, Modzele Górki, Mieszczi, Kossaki Ostatki, Kossaki Nadbielne, Kossaki Falki, Kolomyjka, Kolomyja, Kałęczyn Walocho, Kalinówka Wielobory, Kalinówka Bystry, Kalinówka Basie, Gronostaje Puszcza, Górskie Ponikły Stok, Dobrochy, Dębni, Duchny Wielun, Jawory Klepacze, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki.	700	3,039	napowietrzanie, jednostopniowa filtracja na filtrach posięgowych ciśnieniowych wypełnionych złożami mieszanymi. Stała dezynfekcja wody - lampy UV. Dezynfekcja okresowa podchlorynem sodu przed podawaniem wody na zbiorniki wyrównawcze.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Kolański Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kolański	<b>wodociąg Kolański Kościelne:</b> Kolański Kościelne, Czachy Kolański	107	0,567	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 94 dni	plukanie zbiór filtracyjnych i rurociągów	przeważone postępowanie administracyjne w terminie do 14.10.2025 r.	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Szczodruchy:</b> Szczodruchy, Łętowo Dąb, Głodowo Dąb, Czarnowo Dąb, Sanie Dąb, Wróble Arciszewo, Rębiszewo Żegady, Gunie Ostrów, Czosaki Dąb, Cwikły Krajewo, Cwikły Rupie, Wierzbowo-Wies, Nowe Wierzbowo, Grabówka	282	1,001	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Zanie Leśnica:</b> Podlatki Małe, Podlatki Duże, Zanie Leśnica, Krusze Lubnice, Wiśniówek Wertyce, Cholewy Kolomyja, Kossaki Borowe, Gosie Małe, Gosie Duże, Lubnice Krusze, Gardlin, Konopki Jałbrzyków, Kozki Jałbrzyków, Szeligi Leśnica, Pęsy Lipno, Lady-Borowe, Lady Polne, Szeligi Kolonia, Wiśniówek, Cieciorki	572	1,704	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie gr. coli - 5 dni	dezynfekcja ujęcia wody, płukanie zbiór filtracyjnych i rurociągów	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 23.06.2025 r.	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAREW” Grądy Woniecko 16/11 18-312 Rutki	<b>wodociąg Grądy Woniecko:</b> Grądy Woniecko	104,53	0,723	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 9A, 18-400 Łomża	<b>wodociąg Czerwony Bór:</b> Czerwony Bór, Basze Mokre	230,68	0,204	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociąg Sp. z o.o. ul. Papieża J. P. II 5 18-300 Zambrów	<b>wodociąg Zambrów:</b> Zambrów, Krajewo-Korytki, Wądogki Borowe, Wądogki Bucki, Stare Wądogki, Długobórz Pierwszy, Długobórz Drugi, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Poryte Jabłoni, Patrągi Gniewoły, Konopki Jabłoni, Stare Zakrzewo, Śledzie, Nagórki-Jabłoni, Klimaszewo, Stare Krajewo, Tabędz, Nowe Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Krajewo-Cwikły, Krajewo Borowe, Sędziole, Zbrzeźnica	2666	22,514	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Przędziecko Mroccki:</b> Przędziecko-Mroccki, Przędziecko-Drogoszewo, Tarnowo Goski, Grochy Łętowica, Osowiec, Grochy Pogorzale, Chmielno Pogorzale, Sasinny, Dąbki-Łętowica, Boruty Goski, Goski Duże, Goski Pełki, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki, Czartosy, Grzymały, Zagroby Łętowica, Nowy Borek	350	1,431	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	<b>wodociąg Łosie Dołegi:</b> Łosie Dołegi, Rykacze, Nowy Laskowiec, Stary Laskowiec, Wdziękoń Pierwszy, Wdziękoń Drugi, Krajewo Białe.	164	0,546	odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
<b>1 producent indywidualnego urządzenia wodociągowego</b>									
Zakład Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie ul. Polowa 8 SM "MLEKPOL" ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociągowe ZPM "MLEKPOL" w Zambrowie	1443	na potrzeby produkcji	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia