



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.79.2026.WBi.5

Puck, dnia 2026-03-19

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Miasta Jastarnia za 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co następuje:

Realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie administracyjnym Gminy Miasta Jastarnia prowadzi Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie ul. Droga Chłapowska 21, eksploatując wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata.

Produkcja wody w tym wodociągu wynosi 5 375 m³/dobę zaopatrując ogółem 20 384 odbiorców. Część tej produkcji w ilości ok. 443 m³/d kierowana jest do miejscowości Kuźnica, Jurata i Jastarnia zaopatrując w wodę 3 350 mieszkańców.

W celu zapewnienia właściwych standardów jakości ujmowana woda jest poddawana jest procesom uzdatniania poprzez: wstępne napowietrzanie oraz dwustopniowej filtracji tj. odżelaziania i odmanganiania.

W 2025 r. spółka MPWiK „EKOWIK” wykonała na terenie gminy i miasta Jastarnia 17 badań jakości wody w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej oraz 2 badania kontrolne przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku. Badania te dotyczyły wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezpośrednio czerpanej u konsumentów (w tzw. punktach zgodności) i wykonywane były w akredytowanych laboratoriach.

Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem, zakres kontroli jakości wody obejmował:

- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w 22°C przez 72 h, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna.
- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, akryloamid, antymon, arsen, azotyny, azotany, jon amonu, benzen, benzo-a-piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, glin, chlorki, mangan, siarczany, sól, indeks nadmanganianowy, żelazo, magnez, twardość.

Kontrolą objęto również studnie, stacje uzdatniania oraz tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody. Stwierdzono, że bieżący stan sanitarno-techniczny omawianych obiektów nie budził zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę wymagania określone w rozporządzeniu o jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spełnienia stwierdza przydatność wody do spożycia, a w przypadku przekroczeń szacuje ryzyko zdrowotne konsumentów i określa warunkową przydatność lub brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W razie pogorszenia się jakości wody PPIS w Pucku przekazuje informacje o zakresie bezpiecznego używania wody w wydawanych na bieżąco komunikatach dla mieszkańców.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR

Wśród wykonanych badań zanotowano następujące przekroczenia w punktach zgodności: stwierdzono przekroczenia żelaza w ilości 748 µg/l przy normie dopuszczającej 200 µg/l; manganu 64µg/l przy normie dopuszczającej 50 µg/l.

Analizując zestaw wyników badań jakości wody przeprowadzonych w 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nie znalazł podstaw do stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia ani też, warunkowej przydatności wody do spożycia poza, 1 tygodniem gdy obowiązywał komunikat prewencyjny o warunkowej przydatności do spożycia po przegotowaniu w zawiązku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia w innej części wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo – Jurata.

Stwierdzone pojedyncze przekroczenia wartości dopuszczalnych niektórych parametrów fizyko-chemicznych nie miały wpływu na ocenę ogólną, gdyż badania sprawdzające potwierdzały prawidłową jakość wody.

Nikt z konsumentów nie zgłosił reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze ani innych negatywnych opinii dotyczących jakości wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że obszar Miasta i Gminy Jastarnia zaopatrywany jest w wodę, która spełnia wymagania sanitarne i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
2026-03-19
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Jastarni Pan Bartosz Selin, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
2. Starosta Pucki Pan Jarosław Białk, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
3. a/a