

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

Siemiatycze, 07 października 2026 r.
Znak sprawy: HK.9020.196.2026

Komunikat nr 2.HK.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że w badaniach wody ze strefy zaopatrzenia (wodociągu) **Milejczyce** zaopatrującego miejscowość: **Biełki, Borowiki, Chańki, Choroszczewo (wieś), Choroszczewo (kolonia), Gołubowszczyzna, Grabarka, Jałtuszczyki, Klimkowice, Kościukowice, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulicze, Milejczyce, Nowosiółki, Osinki, Pokaniewo, Pokaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiątko, Wałki**, powiat siemiatycki, liczba ludności 1581 pobranych dnia 02.10.2026r., stwierdzono zgodność z wartością parametryczną w zakresie: manganu w punkcie zgodności Milejczyce, SUW, zawór czerpalny – $29 \pm 7 \mu\text{g/l}$.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Milejczycach odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) gdzie dopuszczalna wartość manganu wynosi $50 \mu\text{g/l}$.



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach
mgr Jadwiga Hackiewicz
/dokument podpisany elektronicznie/