



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 19 czerwca 2026 r.

ON-HK.9020.501.2026

Sprawę Sylwia Szymańska
prowadzi: +48 63 22 09 908
 sylwia.szymanska@sanepid.gov.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
ul. Kurów 1
62-510 Konin

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody na pływalni znajdującej się w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5a za okres od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), dokonał okresowej oceny jakości wody w pływalni zlokalizowanej w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5a.

Ocena została przeprowadzona na podstawie wyników badań wody wykonanych przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej wg sprawozdań z badań nr:

- 421867/26/POZ z 13.05.2026 r.;
- 421868/26/POZ z 26.05.2026 r.;
- 421866/26/POZ z 26.05.2026 r.;
- 470851/26/POZ z 27.05.2026 r.

oraz przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w ramach kontroli urzędowej, zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr:

- B-89-90/2026 z 29.05.2026 r.

Wyniki oceny jakości wody

Analiza wyników wykazała, że:

- woda w niecce basenu spełniała wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
- woda w systemie cyrkulacji basenu odbiegała od wymagań fizyko-chemicznych określonych w załączniku nr 2 tabela B ww. rozporządzenia w zakresie parametru chloroform.

Omówienie i interpretacja wyników

Chloroform jest ubocznym produktem reakcji środków na bazie chloru stosowanych do dezynfekcji wody basenowej z substancjami zawartymi w wodzie (organicznymi i nieorganicznymi). Podwyższona wartość tego parametru świadczy o nieprawidłowościach w procesie oczyszczania wody.

Działania naprawcze

Zarządca pływalni w ocenianym okresie podjął działania naprawcze polegające na zwiększeniu ilości wody świeżej w obiegu basenowym, przeprowadzono intensywne płukanie filtrów basenowych, obniżono wartość pH wody basenowej z poziomu 7,2 do 6,9



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441

zastosowano preparat Chloraminex w celu ograniczenia prekursorów powstawania chloroformu.

Ocena końcowa i przydatność wody do kąpiel

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że:

- woda w niecce i jej systemie cyrkulacji była przydatna do kąpiel w okresie od 01.05.2026 r. do 31.05.2026 r.

Ocena działań naprawczych i wnioski

Z przekazanych informacji wynika, że zarządca pływalni mając na celu poprawę jakości wody, podjął działania naprawcze, tj.:

- zwiększenie ilości wody świeżej w obiegu basenowym;
- przeprowadzenie intensywnego płukania filtrów basenowych;
- obniżenie wartości pH wody basenowej z poziomu 7,2 do 6,9;
- zastosowanie preparatu Chloraminex w celu ograniczenia prekursorów powstawania chloroformu.

Analizując powyższe działania naprawcze można uznać je za właściwe w kierunku poprawy jakości wody w zakresie przekroczonego parametru.

Podsumowanie końcowe

Woda w niecce basenowej spełniała wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, natomiast woda w systemie cyrkulacji basenu odbiegała od wymagań fizyko-chemicznych określonych w załączniku nr 2 tabela B ww. rozporządzenia w zakresie parametru chloroform. Analiza dokumentacji wykazała, iż podjęte przez administratora działania naprawcze powinny przyczynić się do poprawy jakości wody. W celu sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych należy wykonać powtórne badania wody w zakresie kwestionowanego parametru.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
AE:PL-58824-16379-SBRFD-26