



Augustów, dnia 20.05.2026 r.

Zn.spr.: SA.270.7.4.2026

**Wykonawcy biorący udział w zaproszeniu  
do składania ofert**

*Dotyczy: pytań otrzymanych do zaproszenia do składania ofert.*

Nadleśnictwo Augustów informuje, że w dniu 19.05.2026 r. o godzinie 14:08 otrzymało pytania do zaproszenia do składania ofert z dnia 14.05.2026 r. pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z demontażem i utylizacją eternitu.” Poniżej przedstawiono pytania oraz odpowiedzi:

1. Co znajduje się wewnątrz budynku - czy są śmieci/ odpady? Proszę określić ilość w m<sup>3</sup>/t/kg oraz określić rodzaj śmieci.

Odpowiedź: Wewnątrz budynku znajdują się śmieci gospodarcze (tworzywa sztuczne, tekstylia, ceramika), około 2 m<sup>3</sup>, brak odpadów niebezpiecznych.

2. Czy jest swobodny dostęp do budynku przeznaczonego do rozbiórki, ? sprzętem ciężkim (koparka, samochód samowyładowczy), gdyż na mapie widzę drogę leśną. Czy Wykonawca może korzystać z drogi leśnej celem wykonywania prac?

Odpowiedź: Dostęp do budynku jest swobodny, wykonawca będzie mógł korzystać z drogi leśnej celem wykonywania prac rozbiórkowych.

3. Czy media są odcięte lub czynne? Proszę o określenie rodzaju mediów.

Odpowiedź: Media zostały odcięte.

4. Jak głęboko należy odkopać fundament ?

Odpowiedź: Fundament należy wykopać w całości, nie posiadamy informacji jak głęboko jest zagłębiony fundament w gruncie.

5. Czym zasypać ubytek po fundamencie - piasek/ ziemia/ gruz?

Odpowiedź: Ubytek po fundamencie należy zasypać ziemią z tego samego wykopu.

6. Pod jaki adres ma Wykonawca robót - przewieźć blachę z dachu (po rozbiórce?) - Ile to km od miejsca prac (rozbiórki?)

Odpowiedź: Blachę z dachu należy przewieźć na teren warsztatów nadleśnictwa przy ul. Turystycznej 17/2 (około 700 metrów).

Mariusz Kimszal

Nadleśniczy

*(podpisano elektronicznie)*