



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

ONS-HK.903.69.2026

Ryki, 07.04.2026 r.

Komunikat nr 1 w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznych manganu, żelaza i mętności**.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje ok. 953 mieszkańców z miejscowości: Zawitała, Borki, Lendo Wielkie, Niedźwiedź, Przestrzeń, Zielony Kąt.
Produkcja wody wynosi średnio ok. 175 m³/dobę.

Grażyna Rybak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach
/podpisano elektronicznie/