



P.D. 130 m.n.p.m		wcięcie	
RZĘDNA TERENU	139,3	139,3	mufa elektrooporowa PEø32
RZĘDNA OSI PRZEWODU	138,3	139,3	zmiana kierunku 30°
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	1,0m	1,0m	
ŚREDNICA	PE ø32x3,0mm SDR 11		
ODLEGŁOŚĆ	4,5m	43,5m	
DZNACZENIA			
		1m	
		49m	

zmiana kierunku 90°
budynek garażowo-techniczny
szafka naścienna

OBIEKT	BUDYNEK GARAŻOWO-TECHNICZNY
ADRES	Bielisk Podlaski, ul. Poniatowskiego 11 numer geodezyjny działki 3057

PRZEDMIOT RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZI I:250/100	SKALA
-------------------	---	-------

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:
-------------	------------------	--------------

SANITARNIA:	mgr inż. Beata Zieleniewska-Gromada	BI/51/98
-------------	-------------------------------------	----------