




Komunikat nr 40/2021
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 8 października 2021 r
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z
Wodociągu Publicznego Maryniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza i mętności.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody nadając jej niepożądany smak, a także powodować brunatne zabarwienie armatury, czy przebarwienie bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor
w Złotowie
mgr Halina Godlewska