

ZI-017/V/2/2/18

1153



Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Geodetów 1, 35-001 Rzeszów

Odpowiadając na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych na podłączenie się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz sieci energetycznej, projektowanego stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej, wyrażam zgodę na wykonanie projektów dla:

1. Włączenia się do istniejącej sieci:
 - wodociągowej Ø110 w budynku głównym
 - kanalizacji sanitarnej Ø250 przy budynku BOA
 - kanalizacji deszczowej Ø300 wraz z jej przebudową na odcinku obejmującym zagospodarowanie terenu pod realizację przedmiotowego zadania
 - teletechnicznej z wykorzystaniem istniejących tras i studzienek
 - elektroenergetycznej:
 - a) Budynek należy zasilic dwoma kablami (zasilanie podstawowe i rezerwowe).
 - b) Przekrój kabla należy dobrać odpowiednio do mocy projektowanego budynku z uwzględnieniem rezerwy ma moc budynku dla najemców ok. 50kW lecz nie mniejszy jak 120mm².
 - c) Projektowany kabel należy zasilic z wolnych rozłączników znajdujących się w polach odpływowych w obecnej rozdzielni Nn.
 - d) W projektowanym budynku przygotować miejsce na układ pomiarowy.

Projektowane sieci będzie można podłączyć pod warunkiem ;

- uzgodnienia z ZOPG w Korczowej
 - uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę
 - zawiadomienia o planowanym terminie przystąpienia do robót
 - zgłoszenia do odbioru wykonanych robót przed zasypianiem
 - wykonania geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej
 - zawiadomienia o zakończeniu budowy i następującego po nim odbioru końcowego
- Warunki techniczne zachowują ważność 3 lata

Otrzymują:

1. A/a
2. Adresat

Do wiadomości

- Juliusz Matusz

Z poważaniem
DYREKTOR
Zakładu Obsługi Przejść Granicznych
w Korczowej
mgr Jerzy Wołoszyn