

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 5 maja 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich (Brzeg, Oława) na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych (Kłodzko).

W okresie od 30.04 do 05.05.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 30.04/01.05 – śladowe ilości opadów;
- 01/02.05 – śladowe ilości opadów;
- 02/03.05 – opady deszczu poniżej 10 mm;
- 03/04.05 – opady deszczu, maksymalne w zlewni Bystrzycy – 33 mm, Baryczy – 31 mm, Bobru – 24 mm, Nysy Kłodzkiej – 24 mm, Kaczawy – 20 mm, Nysy Łużyckiej - 19 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 17 mm, Kwisy – 14 mm, Widawy – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm;
- 04/05.05 – śladowe ilości opadów,

W rejonach górskich występuje miejscowo pokrywa śnieżna w postaci płatów śniegu.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 5.05.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	8,00	8,00	5,894	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	7,64	8,00	7,100	12,9	16,3	3,4	9,2	272	
Otmuchów Nysa Kłodzka	8,00	5,16	35,384	58,4	129,2	70,8	93,8	133	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	9,81	100,915	65,7	121,7	56,0	20,8	37	
Mietków Bystrzyca	2,00	5,43	37,191	63,0	77,2	14,2	40,0	282	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	6,169	10,0	11,4	1,4	5,2	384	
Słup Nysa Szalona	1,07	1,07	20,724	31,0	38,1	7,1	17,3	245	
Bukówka Bóbr	0,55	0,55	9,815	12,8	16,7	3,9	6,8	176	
Sosnowka Czerwinka	0,18	0,02	8,727	10,9	14,8	3,9	6,1	156	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,60	10,20	25,116	33,0	50,0	17,0	24,9	146	
Złotniki Kwisa	0,40	1,70	8,080	10,5	12,1	1,6	4,0	251	
Leśna Kwisa	0,90	0,40	6,809	8,0	16,8	8,8	10,0	114	
Lubachów Bystrzyca	0,50	1,10	4,861	5,8	6,8	1,0	1,9	201	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 37 % (tj. ok. 21 mln m³) pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grody tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace wykończeniowe na dolnym stanowisku.
- W związku z osiągnięciem wymaganej zaleceniami pokontrolnymi rzędnej piętrzenia (**powyżej NPP**) na **zbiorniku Nysa, zadysponowano utrzymywanie osiągniętego poziomu** - wymaganego do sprawdzenia szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB. Badania będą prowadzone przez okres około 2 tygodni i mają potrwać do około **12 maja 2025 r.** W związku z pogorszeniem się warunków hydrologicznych i tendencją spadkową przepływów w rzekach zlewni Nysy Kłodzkiej - wydano dyspozycję zmniejszenia odpływu ze zbiornika Nysa dnia **30.04.2025 r.** od godz.:12:00

do 7,5 m³/s, do odwołania. Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.

- Na zbiorniku Otmuchów prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na zbiorniku Sosnówka realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy w **Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym) został otwarty dnia 01.05.2025r.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.