



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

HK.903.143.2025

Przysucha, dnia 30.12.2025 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Gielniów
Plac Wolności 75
26-434 Gielniów**

dot. jakości wody w wodociągu publicznym Zygmunów

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 757) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.903.1.67.2025 z dnia 04.11.2025 r. oraz pozyskanego sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 1.1238 z dnia 13.11.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zygmunów o produkcji wody powyżej 100 m³/dobę zarządzanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gielniów, Plac Wolności 75; 26-434 Gielniów.

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 04.11.2025 r. próbkę wody do spożycia w następującym punkcie monitoringowym: Mieszkanie prywatne Antoniów 67; 26-434 Gielniów. Na podstawie pozyskanego sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zygmunów wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Magdalena Kołodziejaska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przysusze
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat

2. A. a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha
+48 48 675 24 22
adres e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20