

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 09 lipca 2026 r.
Znak sprawy HK.903.427.2026

KOMUNIKAT nr HK/58/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **w wodociągu Kuriany zaopatrującego miejscowości: Kuriany, Protasy, Zwierki, Zagruszany, Łubniki, Pasynki, Kucharówka, Kamionka, Zajezerce, Płoskie**

z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej w zakresie **jonu amonowego -1,8 mg/l**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia jon amonu nie może być wyższy niż 0,5 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczony jon amonowy w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody) nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok