



Zastosowanie: zabezpieczenie drabin stałych o wysokości do 10m przed upadkiem z drabiny.

Wymaganie: od wysokości 3m powyżej poziomu podłogi drabina wyposażona w obręcze stężone pionowymi prętami.

Rozstaw obręczy $\leq 80\text{cm}$, stężeń pionowych obręczy $\leq 30\text{cm}$. Odległość obręczy od drabiny nie mniejsza niż 70cm i nie większa niż 80cm.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD
WYDZIAŁ MOSTÓW



TRANSPROJEKT - WARSZAWA

Detal mostowy

Urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z drabiny o wysokości mniejszej niż 10m
Wymagania konstrukcyjno-użytkowe

DOS5.0

2002