



Garwolin, dnia 02.02.2023 r.

HK.9027.1.24.2023

Wójt Gminy Trojanów
08-455 Trojanów

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
za 2022 rok dla gminy Trojanów

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)
- § 23 ust.1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.115.2022 z dnia 08.12.2022 r.; HK.9027.1.127.2022 z dnia 14.12.2022 r.; HK.9027.1.122.2022 z dnia 12.12.2022 r.; HK.9027.1.124.2022 z dnia 12.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2022 r. w gminie Trojanów
zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: Mroków o produkcji do 100 m³/dobę, Jabłonowiec, Wola Korycka, Więcków o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę, zarządzanych przez Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN,
CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Uzasadnienie

W 7 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Mroków, stwierdzono: w 1 próbce zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk, przy normie 0 jtk również w 1 próbce przekroczenie ogólnej liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C – 320 jtk, przy normie 100 jtk. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

W 10 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Wola Korycka, w 10 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Więcków oraz 9 próbkach wody pobranych do badań

z wodociągu Jabłonowiec nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Badania na ww. wodociągach wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Trojanów, z ww. wodociągów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Jabłonowiec produkował średnio w 2022 r. 213m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 1210 mieszkańców, wodociąg Mroków - 29m³ wody/dobę zaopatrując w nią 360 mieszkańców, wodociąg Wola Korycka - 272m³ zaopatrując w nią 2120 mieszkańców, wodociąg Więcków – 336m³ wody/dobę zaopatrując w nią 2350 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2022 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Trojanów i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągach.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Trojanów** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

SUW Wola Korycka z dniem 17.10.2022 r. został wyłączony z eksploatacji, w związku z modernizacją Stacji. Przewidywany termin uruchomienia - maj 2023 r. Dostawa wody do miejscowości podlegających SUW Wola Korycka dostarczana jest z SUW Więcków.

SUW Podeblocie z końcem lipca 2021 r. wyłączono z eksploatacji. Miejscowości zaopatrywane w wodę z SUW Podeblocie zostały podłączone do Stacji Uzdatniania Wody w Jabłonowcu. Przewidywany termin uruchomienia - maj 2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie
Dorota Brojek

Otrzymują

1. Adresat;
2. Aa.