

## Komunikat PPIS w Wieruszowie

z dnia 17.03.2025 r.

dotyczący wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na wodociągu Walichnowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie  
informuje, że sieć wodociągowa w Walichnowach  
została odłączona od Stacji Uzdatniania Wody w Rysiu  
**i woda jest podawana ze SUW w Walichnowach**

(zaopatrującej miejscowości: Walichnowy, Maksymów, Pustkowie).

**Woda ze SUW w Walichnowach nadaje się warunkowo do spożycia**  
ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej **manganu**.

Ponadnormatywna zawartość manganu  
może pogarszać wygląd i smak wody,  
ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda z ww. wodociągu  
może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej  
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane  
na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieruszowie

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wieruszowie  
*Karolina Krawczyk-Borowiec*  
mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec