

WŁAZ KANAŁOWY B125 Ø600

STUDNIA Z ZASUWĄ I ZAWOREM
PRZED ZBIORNIKIEM P.POŻ.

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWE

PŁYTA POKRYWOWA

KRĘGI BETONOWE
C35/45

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE
POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM

PRZEJŚCIE SZCZELNE

BETONOWY BLOK PODPOROWY

PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI

RZĄPIE - GŁĘBOKOŚĆ 15 cm

WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU

SPADEK 2% W KIERUNKU RZĄPIA

warstwa żwiru lub tłucznia z piaskiem lub płyta
betonowa grubości min. 20cm w zależności od
warunków gruntowych (płyta w miejscu występowania
wód gruntowych)

RZĄPIE - GŁĘBOKOŚĆ 15 cm

- 1 - zasuwa do przyłączy domowych DN2" PN16 z żeliwa sferoidalnego z gwintami wewnętrznymi
- 2 - złączka hydrauliczna "nypel" DN2" z gwintami zewnętrznymi
- 3 - zawór antyskażeniowy typu EA DN2" z podwójnym nadzorem (gwint wewnętrzny)
- 4 - elektromufa - przejście PE / mosiądz z gwintem zewnętrznym (Dz63/DN2")
- 5 - rura PE Dz63 (przyłącze do zbiornika p.poż.)
- 6 - bloczek betonowy
- 7 - uszczelnienie

UWAGA:

1. Rzędne posadowienia - zgodnie z profilem podłużnym

PRZEJŚCIE SZCZELNE

WŁAZ KANAŁOWY B125 Ø600

STUDNIA Z ZASUWĄ I ZAWOREM
PRZED PUNKTEM PÓBORU WODY

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWE

PŁYTA POKRYWOWA

KRĘGI BETONOWE
C35/45

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE
POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM

PRZEJŚCIE SZCZELNE

BETONOWY BLOK PODPOROWY

PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDNI

RZĄPIE - GŁĘBOKOŚĆ 15 cm

WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU

SPADEK 2% W KIERUNKU RZĄPIA

warstwa żwiru lub tłucznia z piaskiem lub płyta
betonowa grubości min. 20cm w zależności od
warunków gruntowych (płyta w miejscu występowania
wód gruntowych)

RZĄPIE - GŁĘBOKOŚĆ 15 cm

- 1 - zasuwa do przyłączy domowych DN1" PN16 z żeliwa sferoidalnego z gwintami wewnętrznymi
- 2 - złączka hydrauliczna "nypel" DN1" z gwintami zewnętrznymi
- 3 - zawór antyskażeniowy typu EA DN1" z podwójnym nadzorem (gwint wewnętrzny)
- 4 - elektromufa - przejście PE / mosiądz z gwintem zewnętrznym (Dz32/DN1")
- 5 - rura PE Dz32 (przyłącze do punktu poboru wody)
- 6 - bloczek betonowy
- 7 - uszczelnienie
- 8 - trójnik redukcyjny DN1" / DN1/2" (gwint wewnętrzny)
- 9 - kurek spustowy DN1/2" (gwint zewnętrzny)

UWAGA:

1. Rzędne posadowienia - zgodnie z profilem podłużnym
2. W celu odwodnienia w okresie zimowym odcinek do punktu poboru wody
układać ze spadkiem w kierunku studzienki

PRZEJŚCIE SZCZELNE

INWESTOR	 Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa			
WYKONAWCA LIDER	 MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice			
WYKONAWCA PARTNER	 KOBYLARNIA S.A. ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza			
PROJEKTANT	 TRAKT Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice			
ZADANIE "Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biata. Odcinek III Dankowice – węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)"				
NAZWA OPRACOWANIA TOM 11 PW – MOP TOM 11/3 Instalacje zewnętrzne na terenie MOP TOM 11/3.3 Instalacja wodociągowa				
TYTUŁ RYSUNKU Rysunek typowy Studnia z zasuwą i zaworem				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Katarzyna Ławczyś	instalacyjna	MAP/0605/PBS/18	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Porszke	instalacyjna	SLK/5436/POOS/14	
NR UMOWY 0.XAD-32410.66.2019/2020 (PR-794/20)		SKALA -	DATA GRUDZIEŃ 2025	STADIUM POWYKON
			BRANŻA Sanitarna	NR RYS. 05.01/ 11-3-3-W-00