Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu

HK.9022.4.7.2026
Wałcz, 2026-11-04


KOMUNIKAT Nr 48/2026
o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy mieszkańców miejscowości Wałcz Drugi, gmina Wałcz, powiat wałecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę Wałcz Drugi (wodociąg Wałcz Drugi), gmina Wałcz, powiat wałecki wykazał niezgodność z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego – bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

Woda nadaje się do picia, wytwarzania i przygotowywania żywności pod warunkiem jej przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minuty.

UWAGA
Wodę należy przegotowywać dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, osobom ze znacznie obniżoną odpornością.
Należy również przegotowywać wodę do mycia zębów i mycia naczyń oraz noworodkom i niemowlętom do kąpieli.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Marta Mikołajczak-Brusiło

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24