



Sochaczew, dnia 19 września 2025 r.

HK.903.77.2025


K O M U N I K A T – Nr 9/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bronisławy, gmina Sochaczew, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Bronisławy, Żdźarów, Altanka, Karwowo, Gawłów stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Odnotowano zwiększone stężenie manganu pozwalające na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia. Ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie może negatywnie wpłynąć na wygląd i smak wody, jednak nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Podwyższona wartość manganu może powodować przebarwienia na pranych tkaninach, urządzeniach sanitarnych oraz innych powierzchniach, mających kontakt z wodą.



Jednocześnie informuje, że trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.
Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie*

*Beata Fergińska
/dokument podpisany elektronicznie/*