

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zespole Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu

1. 17 szt. klimatyzatorów o parametrach:

- jednostka wewnętrzna/ zewnętrzna
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,6 kW
- moc grzewcza nie mniejsza niż 2,9 kW
- klasa energetyczna grzanie/chłodzenie A++/A+
- nominalny pobór mocy elektrycznej chłodzenie nie większy niż 732 W
- nominalny pobór mocy elektrycznej grzanie nie większy niż 733 W
- temperatura pracy jednostki wewnętrznej chłodzenie/ grzanie od 16 do 32°C /od 0 do 30°C
- temperatura pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie/ grzanie od -15 do 50 °C /od -25 do 30°C
- poziom akustyczności jednostki wewnętrznej do 38,5 dB(A)
- poziom akustyczności jednostki zewnętrznej do 55,5 dB(A)
- zasilanie 1N, 220V-240V, 50Hz
- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia
- filtr przeciwgrzybiczny
- zabezpieczenie zewnętrzne 10A
- czynnik chłodniczy R32 ekologiczny
- moduł sterujący WiFi
- wielofunkcyjny pilot bezprzewodowy
- gwarancja minimum 36 miesięcy

2. 5 szt. klimatyzatorów o parametrach:

- jednostka wewnętrzna/ zewnętrzna
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW
- moc grzewcza nie mniejsza niż 3,8 kW
- klasa energetyczna grzanie/chłodzenie A++/A+
- nominalny pobór mocy elektrycznej chłodzenie nie większy niż 1500 W
- nominalny pobór mocy elektrycznej grzanie nie większy niż 1300 W
- temperatura pracy jednostki wewnętrznej chłodzenie/ grzanie od 16 do 32 °C /od 0 do 30 °C
- temperatura pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie/ grzanie od -15 do 50 °C /od -20 do 30 °C
- poziom akustyczności jednostki wewnętrznej do 22-40dB(A)
- poziom akustyczności jednostki zewnętrznej do 56dB(A)
- zasilanie 1N, 220V-240V, 50Hz
- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia
- filtr przeciwgrzybiczny
- zabezpieczenie zewnętrzne 10A
- czynnik chłodniczy R32 ekologiczny
- moduł sterujący WiFi
- wielofunkcyjny pilot bezprzewodowy
- gwarancja minimum 36 miesięcy

3. 4 szt. klimatyzatorów o parametrach:

- jednostka wewnętrzna/ zewnętrzna
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,3kW
- moc grzewcza nie mniejsza niż 5,6 kW
- klasa energetyczna grzanie/chłodzenie A++/A+
- nominalny pobór mocy elektrycznej chłodzenie nie większy niż 1700 W
- nominalny pobór mocy elektrycznej grzanie nie większy niż 1500 W
- temperatura pracy jednostki wewnętrznej chłodzenie/ grzanie od 16 do 32°C /od 0 do 30°C
- temperatura pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie/ grzanie od -15 do 50 °C /od -25 do 30°C
- poziom akustyczności jednostki wewnętrznej do 42,5 dB(A)
- poziom akustyczności jednostki zewnętrznej do 56 dB(A)
- zasilanie 1N, 220V-240V, 50Hz
- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia
- filtr przeciwwgrzybiczny
- zabezpieczenie zewnętrzne 16A
- czynnik chłodniczy R32 ekologiczny
- moduł sterujący WiFi
- wielofunkcyjny pilot bezprzewodowy
- gwarancja minimum 36 miesięcy

4. 3 szt. klimatyzatorów kasetonowych o parametrach:

- jednostka wewnętrzna/ zewnętrzna
- moc chłodnicza nie mniejsza niż 15,2 kW
- moc grzewcza nie mniejsza niż 18,2 kW
- klasa energetyczna grzanie/chłodzenie A++/A+
- nominalny pobór mocy elektrycznej chłodzenie nie większy niż 5000 W
- nominalny pobór mocy elektrycznej grzanie nie większy niż 5500 W
- temperatura pracy jednostki wewnętrznej chłodzenie/ grzanie od 16 do 32 °C /od 0 do 30 °C
- temperatura pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie/ grzanie od -15 do 50 °C /od -20 do 30 °C
- poziom akustyczności jednostki wewnętrznej do 53-50 dB(A)
- poziom akustyczności jednostki zewnętrznej do 64dB(A)
- zasilanie 1N, 380V- 420V, 50/3Hz
- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia
- filtr przeciwwgrzybiczny
- zabezpieczenie zewnętrzne 16A
- czynnik chłodniczy R32 ekologiczny
- moduł sterujący WiFi
- wielofunkcyjny pilot bezprzewodowy
- gwarancja minimum 36 miesięcy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witos w Różaniecu

mgr Renata Majewska