



# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68  
51-162 WROCŁAW

WOOŚ.420.62.2024.CC.22

Wrocław, dnia 11 marca 2025 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

### postanawiam

sprostować, na wniosek strony, omyłki pisarskie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydanej w dniu 20 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.62.2024.CC.15, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa w rejonie przekroczenia rz. Orla, powiat górski, gmina Wąsosz**” w następujący sposób:

I. w treści uzasadnienia ww. decyzji:

1. na stronie czwartej w czwartym wersie od góry, zapis w brzmieniu:

„4. Przed przystąpieniem do wykonywania przekroczenia przedmiotowym gazociągiem ciek Dopyw spod Cieszkowa należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.”

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„4. Przed przystąpieniem do wykonywania przekroczenia przedmiotowym gazociągiem ciek Orla należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.”

2. na stronie czwartej w drugim akapicie od dołu, zapis w brzmieniu:

„Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na likwidacji wypłyenia na odcinku gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa zlokalizowanego pod rzeką Orla, obręb Pobiel oraz obręb Ługi, gmina Wąsosz, powiat górski, województwo dolnośląskie. Długość projektowanej przebudowy gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa wyniesie około 0,1 km.”

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na likwidacji wypłyenia na odcinku gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa zlokalizowanego pod rzeką Orla, obręb Pobiel oraz obręb Ługi, gmina Wąsosz, powiat górski, województwo dolnośląskie. Długość projektowanej przebudowy gazociągu DN350 MOP 5,5 MPa wyniesie około 0,1 km.”

3. na stronie czwartej w pierwszym akapicie od dołu, zapis w brzmieniu:

„Na terenie planowanej inwestycji istnieje gazociąg DN300 MOP 5,5 MPa, który w miejscu skrzyżowania z ciekim wodnym (rzeką Orlą) uległ wypłyeniu.”

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„Na terenie planowanej inwestycji istnieje gazociąg DN350 MOP 5,5 MPa, który w miejscu skrzyżowania z ciekim wodnym (rzeką Orlą) uległ wypłyeniu.”

4. na stronie piątej w piętnastym wersie od góry, zapis w brzmieniu:  
„odkopanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa”  
zastępuje się zapisem w brzmieniu:  
„odkopanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa”
  5. na stronie trzynastej w dziewiątym wersie od góry, zapis w brzmieniu:  
„W sentencji niniejszej decyzji nałożono również warunek nr II.6, którego przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego, w tym rzeki Ślęzy oraz wykluczenia przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska wodnego i do gleby, w tym wód cieków Orły.”  
zastępuje się zapisem w brzmieniu:  
„W sentencji niniejszej decyzji nałożono również warunek nr II.6, którego przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego, w tym rzeki Orły oraz wykluczenia przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska wodnego i do gleby, w tym wód cieków Orły.”
- II. w załączniku do decyzji – Charakterystyka przedsięwzięcia:
1. na stronie pierwszej w pierwszym akapicie od góry, zapis w brzmieniu:  
„Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na likwidacji wypłyenia na odcinku gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa zlokalizowanego pod rzeką Orłą, obręb Pobiel oraz obręb Ługi, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie. Długość projektowanej przebudowy gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa wyniesie około 0,1 km.”  
zastępuje się zapisem w brzmieniu:  
„Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na likwidacji wypłyenia na odcinku gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa zlokalizowanego pod rzeką Orłą, obręb Pobiel oraz obręb Ługi, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie. Długość projektowanej przebudowy gazociągu DN350 MOP 5,5 MPa wyniesie około 0,1 km.”
  2. na stronie pierwszej w drugim akapicie od góry, zapis w brzmieniu:  
„Na terenie planowanej inwestycji istnieje gazociąg DN300 MOP 5,5 MPa, który w miejscu skrzyżowania z ciekami wodnymi (rzeką Orłą) uległ wypłyeniu”  
zastępuje się zapisem w brzmieniu:  
„Na terenie planowanej inwestycji istnieje gazociąg DN350 MOP 5,5 MPa, który w miejscu skrzyżowania z ciekami wodnymi (rzeką Orłą) uległ wypłyeniu.”
  3. na stronie pierwszej w dziesiątym wersie od dołu, zapis w brzmieniu:  
„odkopanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa”  
zastępuje się zapisem w brzmieniu:  
„odkopanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa”.

#### **Uzasadnienie**

Podmiot planujący podjęcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pismem z dnia 27 lutego 2025 r. (data wpływu: 27 lutego r.), znak: PI.4121.7.2024.54 wystąpił do tutejszego organu o sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.62.2024.CC.15, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 MOP 5,5 MPa w rejonie przekroczenia rz. Orły, powiat górowski, gmina Wąsosz”**.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z uwagi na przygotowanie i redagowanie tekstów o podobnym charakterze popełnił oczywiste omyłki pisarskie, które nie znajdują odzwierciedlenia w przedłożonej dokumentacji. W treści ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach omyłkowo zawarto błędną średnicę nominalną gazociągu, a następnie błąd powielono w dalszych zapisach decyzji oraz jej załączniku – Charakterystyce przedsięwzięcia. Ponadto w treści przedmiotowej decyzji wskazano nieprawidłową nazwę cieku, w obrębie którego realizowane będzie przedsięwzięcie, która została zadysponowana ze stanowiska Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 stycznia 2025 r., zapis ten został sprostowany przez ww. organ pismem z dnia 7 marca 2025 r. Korekta powyższych omyłek nie wpływa na rozstrzygnięcie zawarte w decyzji ani w jej ustaleniach.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Z uwagi na powyższe powstałe omyłki należało sprostować.

Sprostowanie decyzji służy dotrzymaniu zasady praworządności i ma na celu utrzymanie prawidłowego funkcjonowania decyzji administracyjnej.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

Na podstawie art. 113 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, które je wydał w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Łucja Czarnomska-Kurowska  
Naczelnik Wydziału Ocen  
Oddziaływania na Środowisko

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

#### Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa  
reprezentowana przez pełnomocnika:



2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

#### Do wiadomości:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław  
– wysyłka poprzez ePUAP
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Lesznie  
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno  
– wysyłka poprzez ePUAP