



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, dnia 11 lipca 2024 r.

HK.9020.5.86.2024

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 11 lipca 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu lokalnego Mlekovita Morąg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 09.07.2024 r. pobrano w ramach nadzoru próbki wody do badań z sieci wodociągu lokalnego Mlekovita Morąg. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.** Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.

