

Instrukcja:

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Do badania przyjmowane są tylko próbki w sterylnych butelkach o pojemności 500 ml, które należy odebrać wcześniej w Laboratorium Badań Wody PSSE w Lesznie, w pokoju nr 23 (II piętro).

Pobrane próbki wody należy *niezwłocznie* dostarczyć do laboratorium. Próbki transportować w warunkach chłodniczych (np. przy użyciu torby termicznej lub pojemników/ toreb foliowych z lodem).

Jeśli czas *transportowania* próbki do badania przekracza 6 godzin od pobrania, należy *monitorować warunki* i transportować ją w temperaturze $(5\pm 3)^\circ\text{C}$.

Pobieranie próbek wody z kranu:

Próbkę pobierać - czystymi rękoma, w rękawiczkach jednorazowego użytku. Kran należy pozbawić dodatkowych akcesoriów - zdjąć sitka, wylewki, wkładki - i następnie umyć go wodą i mydłem, osuszyć i zdezynfekować przez opalenie płomieniem lub w inny odpowiedni sposób (np. roztworem zawierającym chlor lub alkohol).

Przed pobraniem próbki otworzyć kurek na największy przepływ na około 10 s, następnie zredukować przepływ do połowy i spuszczać wodę do osiągnięcia stałej temperatury. W przypadku nowej sieci wodociągowej wewnątrz budynku lub dawno nie używanej, pozwolić na czas przepływu wody ok. 30 min. Rozchylić torebkę, nie wyjmować butelki całkowicie. Zdjąć nakrętkę. Nie dopuścić, aby szyjka butelki i wewnętrzna część nakrętki miała kontakt z czymkolwiek, w celu zachowania ich sterylności. Następnie napełnić butelkę wodą do ok. 3/4 pojemności, pozostawiając wolną przestrzeń, umożliwiającą wymieszanie próbki przed badaniem. Butelkę zamknąć bezpośrednio po pobraniu próbki i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium, zachowując wyżej opisane warunki.

Uwaga:

- PRÓBKI DO BADAŃ PRZYJMOWANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO WTORKU W GODZ. 8⁰⁰ - 13⁰⁰, -
PRÓBKI WODY ZE STUDNI PRZYJMOWANE SĄ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
- SPOSÓB POBIERANIA PRÓBK I ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA
UZYSKANE WYNIKI BADAŃ
- W PRZYPADKU, GDY ZLECENIODAWCA DOSTARCZA PRÓBKĘ DO BADAŃ, LABORATORIUM
NIE ODPOWIADA ZA SPOSÓB POBIERANIA I TRANSPORT PRÓBK I

Wszelkie odstępstwa i nie zachowanie w/w wymagań i warunków będą odnotowane na formularzu zlecenia oraz na Sprawozdaniu z badań, co może skutkować brakiem akceptacji wyników badań przez Oddziały Nadzoru Inspekcji Sanitarnej.